

Vodovod Čáslavsko - Kopaniny

E.

Zásady organizace výstavby

OBSAH:

1. Technická zpráva
 - 1.1 Informace o staveništi
 - 1.2 Přístupy a příjezdy na staveniště
 - 1.3 Významné sítě technické infrastruktury
 - 1.4 Napojení staveniště na zdroje
 - 1.5 Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob
 - 1.6 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení
 - 1.7 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
 - 1.8 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

1. Technická zpráva

1.1 Informace o staveništi

V zastavěném území je počítáno s pracovním pruhem šíře 7,5m a v nezastavěném cca 15m.

V rámci staveniště bude na parcele ve vlastnictví obce zřízen odstavný prostor pro mechanizaci, stavební buňka a prostor mezideponie hmot. S oplocením staveniště nebo jeho objektů se nepočítá.

1.2 Přístupy a příjezdy na staveniště

Na stavbu je přístup z okolních pozemků. Příjezd na stavbu je navržen po stávající komunikaci na p.č. 2001 dle KN k.ú. Čáslavsko.

1.3 Významné sítě technické infrastruktury

Staveniště není napojeno na žádné prvky technické infrastruktury.

1.4 Napojení staveniště na zdroje

Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje vody. Případnou potřebu napojení staveniště na zdroj elektrické energie bude zajišťovat mobilní agregát.

1.5 Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravý třetích osob

Výkop bude označen a zajištěn proti pádu osob. Staveniště bude označeno cedulí – „Nepovolaným vstup zakázán“. Vzhledem k charakteru stavby nebude staveniště oploceno. Výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu budou zajištěny zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5m od kraje výkopu a to buď nápadnou překážkou min. 60cm vysoká (např. potrubí, které bude osazeno do výkopu) nebo výkopek zeminy o výšce cca 90cm v sypaném stavu.

Charakter staveniště nevyžaduje žádné další úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, jakožto i nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

1.6 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Zamýšleným uspořádáním staveniště nedojde k poškození veřejných zájmů.

1.7 Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Bude umístěno na stavebním pozemku ve vlastnictví obce.

Jedná se o TTP, ve vlastnictví obce. WC bude pro stavbu zajištěno mobilní formou.

1.8 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Součástí zařízení staveniště nejsou žádné stavby vyžadující ohlášení.

1.9 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen a bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.

Při realizaci stavby se nepředpokládá naplnění podmínek podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., proto se plán BOZP nepracovává.

1.10 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré závazné právní normy z hlediska ochrany životního prostředí.

Během stavby nebude zasahováno do okolních porostů. Stavba bude respektovat ČSN DIN 18 920 (83 9061) „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Odpady vznikající při stavbě provozem dodavatele, budou likvidovány dle evidence odpadů dodavatele stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Číslo odpadu	Kategorie	Množství (t)	Popis odpadu	Využití
17 01 01	O	0,010	beton	Tyto odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné s nimi nakládat.
17 09 04	O	0,015	smíšené stavební a demoliční odpady	
15 01 01	O	0,002	papírové a lepenkové obaly	Tyto odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné s nimi nakládat.
15 01 02	O	0,001	plastové obaly	
15 01 03	O	0,005	dřevěné obaly	
17 02 02	O	0,002	dřevo	
17 02 03	O	0,002	plasty	

Při výstavbě musí být zamezeno úniku ropných látek. Tankování a případné opravy stavební mechanizace budou prováděny na zpevněné komunikaci či manipulační ploše poblíž stavby. Součástí vybavení dodavatelské organizace budou prostředky pro likvidaci ropných látek. Tyto látky a potřebné nářadí budou jako součást zařízení staveniště, aby mohly být v případě potřeby kdykoliv k dispozici. V případě větší havárie bude informován příslušný vodohospodářský orgán a přivolán příslušný hasičský sbor.

1.11 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Plánované zahájení stavby je podmíněno: Dostatečným finančním krytím a projednáním dotčenými orgány státní správy.

POPIS POSTUPU STAVBY	
popis prací	předpokládaná doba trvání v týdnech
přípravné práce	3
vytyčení trasy	1
výstavba	8
dokončovací práce	3