

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro veřejnou zakázku na stavební práce

Hala na třídění odpadu SOMPO - Hrádek

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Obchodní firma: **SOMPO, a.s.**
Sídlo: Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov
IČO: 25172263
Jednající: Jiřím Zenáhlíkem – předsedou představenstva
Ing. Lukášem Vlčkem – místopředsedou představenstva
tel: 565 323 012 – Jiří Zenáhlík
724 859 767 – Ing. Radek Lapáček
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

Zadavatel se ve smyslu § 151 zákona nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením jinou osobou a to:

Obchodní jméno: **Svazek obcí mikroregionu Stražiště**
Sídlo: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 70968721

Osoba pověřená k podepisování, kontaktní osoba: Bc. Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478
e-mail: jiri.hodinka@seznam.cz

Zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z původního termínu 9.11.2016 v 9:00 hodin na nový termín 21.11.2016 v 10:00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel obdržel dne 20.10.2016 v pořadí čtrnáctou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění:

Dotaz uchazeče č. 1: V rámci aktualizace Soupisu prací a dodávek - SPD (viz dodatečné informace č.3) byly v SO 02 do oddílu 03 doplněny položky týkající se překladů dl. 1100mm a 3500mm. Dle výkresu D 1.04 Půdorys +5,500 však v SPD chybí překlady dl. 1 500 mm v počtu 16 ks. Žádáme a doplnění do SPD.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: Překlady délky 1 500 mm jsou doplněny do soupisu, který tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

Dotaz uchazeče č. 2: V rámci aktualizace soupisu prací a dodávek - SPD byla v SO 02 v oddílu 03 opravena textace položky č.1 týkající se zdiva. Vyzdívký z keramického zdiva jsou však uvedeny v oddílu 767 v pol.č.14 a uvedená výměra 123 m2 odpovídá projektové dokumentaci. Domníváme se proto, že položka v oddílu 03 je uvedena duplicitně. Žádáme o prověření a případnou opravu SPD.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: Položka byla odstraněna ze soupisu.

Dotaz uchazeče č. 3: V SPD v části elektroinstalace nejsou uvedeny venkovní reflektory led v počtu 10 ks (viz. výkres D 4.02). Žádáme o proto o doplnění svítidel do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 3: Svítidla byla doplněna do soupisu.

Dotaz uchazeče č. 4: V rámci dodatečných informací č.3 je na dotaz č.25, resp.26 týkající se doplnění (nákupu) ornice pro úpravu terénu rozporupná odpověď. Bude ornici zajišťovat zhovitel, nebo ji bude zajišťovat investor (dle dotazu č.26: „Případný deficit ornice zajistí investor.“).

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 4: Zajištění deficitu ornice bude investorem provedeno bezplatně.

Zadavatel obdržel dne 24.10.2016 v pořadí patnáctou žádost o dodatečné informace v následujícím znění:

Dotaz uchazeče č. 1: Žádám o doplnění výkazu (výpisu) materiálu na ocelovou konstrukci – tento ve výkresové dokumentaci chybí.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: Výkaz materiálu byl doplněn do soupisu.

Zadavatel obdržel dne 24.10.2016 v pořadí šestnáctou žádost o dodatečné informace v následujícím znění:

Dotaz uchazeče č. 1: V příloze PSV 2 z dodatečných informací č. 2 je v doplněné tabulce uvedeno plastové okno s rozměry 1200/1200, počet kusů v 1. NP je 8 ks, ovšem souhrnný celkový počet jsou pouhá 3 okna. Upraví zadavatel tento nesoulad?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: Přílohou těchto dodatečných informací je výpis PSV s upraveným počtem oken.

Dotaz uchazeče č. 2 k oddílu 5 komunikace:

- Podkladní konstrukce ve výkazu výměr je uvedena pouze na plochu obrusné vrstvy a nikoliv rozšířená pod obrubníky (minimální šíře 0,4 – 0,5 m po celém obvodu). Upraví zadavatel tuto výměru?
- Popis položek neodpovídá současnému značení a normám. V opravené položce je uvedena směs OKJ II, která není uvedena v tabulce s platným označením obalovaných asfaltových směsí, včetně převodu původního označení na současné dle ČSN. Upraví zadavatel toto značení?
- Pokud je uvedena obrusná vrstva ze směsi, kde je použit modifikovaný asfalt s označením PMB, je nutno použít i spojovací postřik z asfaltové modifikované emulze (BP). Upraví zadavatel položku týkající se spojovacího postřiku?
- Tloušťka podkladní nebo ložné vrstvy je hrubě poddimenzována (minimální tl. má být 50 mm, spíše 70 mm). Upraví zadavatel tento údaj?

Odpověď zadavatel k dotazu uchazeče č. 2: Tento dotaz byl již vyřešen v dodatečných informacích č. 4 v odpovědích na třináctou žádost o dodatečné informace.

Přílohu dodatečných informací tvoří upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pro zpracování nabídky použijte tento upravený soupis.

Bc. Jiří Hodinka

Oprávněný podepisovat za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností

Přílohy:

Opravené tabulky PSV

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr