

Okruh 1: byt spávce+kancelář

1x oběh. čerpadlo 25-40
(230V, 50Hz)
4x kulový uzávěr 4/4"
1x zpětná klapka 4/4"
1x filtr 4/4"
2x vypouštěcí kohout 3/8"
2x teploměr 0-120°C
1x měčič tepla
1x přepouštěcí ventil 4/4"

Okruh 2: kanceláře

1x oběh. čerpadlo 25-40
(230V, 50Hz)
4x kulový uzávěr 4/4"
1x zpětná klapka 4/4"
1x filtr 4/4"
2x vypouštěcí kohout 3/8"
2x teploměr 0-120°C
1x měčič tepla
1x přepouštěcí ventil 4/4"

Okruh 3: zázemí zaměstnanci

1x oběh. čerpadlo 25-40
(230V, 50Hz)
4x kulový uzávěr 3/4"
1x zpětná klapka 3/4"
1x filtr 3/4"
2x vypouštěcí kohout 3/8"
2x teploměr 0-120°C
1x měčič tepla
1x přepouštěcí ventil 3/4"

