


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	M2	t/°C/
0.1	ZADVEŘÍ	15,85	
0.2	FOYER	97,56	20
0.3	WC MUŽI	13,70	20
0.4	ŠATNA	14,95	20
0.5	WC ŽENY/WC MOB/OKLID	18,15	20
0.6	ZAZEMÍ ŠATNY	4,30	
0.7	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,05	
0.8	AULA	248,98	15
0.9	VNĚJŠÍ RAMPA	10,01	
0.10	CHODBA	53,04	20
0.11	UČEBNA 1	88,88	20
0.12	SKLAD	4,45	
0.13	SCHODIŠTĚ	7,47	
0.14	WC IMOBIL	4,94	20
0.15	WC ŽENY	13,86	20
0.16	WC MUŽI/OKLID	10,76	20
0.17	SPRCHA	5,50	24
0.18	VSTUP/IMOBIL. PLOŠINA	9,85	
0.19	KANCELAŘ	12,30	20
0.20	SKLAD	8,91	
0.21	KANCELAŘ (POHOTOVOSTNI)	10,01	20
0.22	ROZVODNA	8,22	
0.23	CHODBA	17,33	15
0.24	UČEBNA 2	33,46	20
0.25	UČEBNA 3	16,77	20
0.26	CHODBA		
0.27	VSTUP		



2x35i – kotlovā voda pod stropem  
2x35i – kotlovā voda ve střešní konstrukci auly  
topnā voda 60/40 °C v podlaze – kino  
topnā voda 60/40 °C v podlaze – učebny  
topnā voda 60/40 °C ve zdi při podlaze

Mašík

