



MĚSTO PACOV

náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789
www.mestopacov.cz • podatelna@mestopacov.cz • tel. 565 455 111 • fax. 565 455 155

Č.j.: MP/14203/2018
Spis. zn.: MP/13644/2018/02
Vyřizuje: Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz

V Pacově dne 17.12.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1, PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK (DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

Dle § 98 odst. 3 a 5 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem

Komunitní centrum Pacov

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Město Pacov**
Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 00248789
DIČ: CZ00248789
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem - starostou města
Tomášem Kocourem – místostarostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu: 27-0622171349/0800
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
Web: www.mestopacov.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele: Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz

A. Zadavatel obdržel dne 12.12.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz účastníka č. 1: Mezi výkresem PACOV_kc_DPS_Výpis výplní otvorů.pdf a výkazem výměr je rozpor mezi rozměry u následujících položek. U položky D8a je ve výpisu uvedena šířka 1875 mm, u položky D8b je uvedena šířka 1875. Ve výkazu výměr je u prvku D8a uvedena šířka 1850 mm a u D8b šířka 1925 mm. U položky D20 je ve výpisu uvedena výška dveří 2200 mm. Ve výkazu výměr je uvedena výška 2365 mm. Prosím o upřesnění, které výměry platí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: Dveře ozn.D8a platí šířka 1875mm (viz. Výpis výplní otvorů), dveře ozn.D8b platí šířka 1875mm (viz. Výpis výplní otvorů), dveře ozn.D20 platí výška dveří 2200mm (nad dveřmi je výplň deska š.870, v.1000mm v barvě zárubní RAL 7044 SEIDENGRAU) (viz. Výpis výplní otvorů). Položky byly upraveny v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení (dále jen „soupis“). Pro zpracování Vaší nabídky použijte tento nový soupis

Dotaz účastníka č. 2: Ve výpisu výplní otvorů prvků jsou uvedeny dveře s označením D25, ve výkazu výměr tato položka uvedena není.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: Dveře ozn.D25 platí (viz. výpis výplní otvorů) – dveře s atypickou výškou do skladového prostoru (viz. výpis výplní otvorů). Položka byla doplněna do soupisu.

Dotaz účastníka č. 3: Mezi výkresem KC PACOV_DPS_Zklempířské prvky_.pdf a výkazem výměr je rozpor u následujících položek. U položky K06 je ve výpisu délka 41,8 bm, ve výkazu výměr je délka 24,8 m. U položky K07 je ve výpisu uvedena špatná celková délka. Správně má být 37.45 bm. U položky K17 je ve výpisu délka 104,70 bm, ve výkazu výměr je délka 49,7 m. U položky K25 je ve výpisu uvedená plocha 334 m², ve výkazu výměr je uvedena výměra 359,02941 m². Prosím o upřesnění, které výměry platí..

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

- K06 27,3 bm (oprava bm) původně bylo více svodů, zůstala ponechaná původní míra
- K07 52,6 bm (oprava bm)
- K17 49,7 bm (součet bm všech atik je K13 a K17 55,84+49,7=105,54bm)
- K25 zůstalo z původní - byla původně navržená plechová krytina, na plochých střechách ve finále navržená povlaková krytina.

Položky, kterých se týká změna, byly upraveny soupisu.

Dotaz účastníka č. 4: Ve výpisu zámečnických prvků viz výkres KC PACOV_DPS_ZZámečnické prvky.pdf je u položky Z8 rozpor mezi délkou v tabulce a celkovou délkou. Ve výkazu výměr je uvedena délka 14,5 m. Prosím o upřesnění, které výměry platí.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4: Platná je uvedená délka 14,5 m.

Dotaz účastníka č. 5: Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky 799-S1 až S3 a 799-Z1 až Z3. Na uvedené položky jsem nenašel náhledy v projektové dokumentaci. Prosím o upřesnění, kde bych dané položky v PD našel.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5: Jde o položky interiéru (stoly a sedací nábytek). Doplněním popisu je soubor Pacov_kc_DPS_Interier_Standardy-sešit.pdf v adresáři Interiér, který je součástí projektové dokumentace, která je poskytnuta jako příloha zadávací dokumentace. V půdorysu interiéru je rozmístění prvků.

B. Zadavatel obdržel dne 14.12.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz účastníka č. 1: K zakázce Komunitní centrum potřebujeme vědět, jaký je stávající systém MaR, tento systém bude nadřazený stávajícímu systému a my musíme nabídnout vzduchotechnické jednotky takové, které budou fungovat se stávajícím MaR.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: Režim komunitního centra je samostatný provozní celek. Systém MaR ovládá vzduchotechnické jednotky v součinnosti se systémem topení. Jednotlivé módy nastavení systému jsou ovládány z jednoho bodu přes ovládací rozhraní audiovizuálních médií (typ akce, světla, ozvučení, tepelné parametry sálu). Viz příložená Technická zpráva MaR, která je součástí zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedenými vysvětleními zadávacích podmínek přistoupil zadavatel v souladu s § 99 zákona k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je z původního termínu 21.12.2018 do 9:00 hodin posunuta na nový termín 4.1.2019 do 9:00 hodin.

Tomáš Kocour
místostarosta

Příloha:
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr