


Poznámka:

Jímací soustava bude odpovídat požadavkům normy ČSN EN 62305 ed.2. Veškeré spoje svařem a přechody země-vzduch budou ošetřeny ochranným antikorozním nátěrem. Svody budou v místě zkušební svorky označeny pořadovým číslem svodu. Vývod zemnění ke zkušební svorce vedený v zemině mimo betonový základ bude drátem FeZn 10 v ochranné izolační trubce. Kovové stavební prvky nad úrovní střechy a okapy připojeny k jímací soustavě. Případné ostatní prvky nad úrovní střechy chráněny pomocným jímačem.

LEGENDA:

- ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4
- DRÁT AlMgSi 8
- JÍMACÍ TÝČ
- SVOD KE ZKUŠEBNÍ SVORCE
- VÝVOD ZEMĚNÍ K ZS
- ZKUŠEBNÍ SVORKA
- TÝČOVÝ ZEMNÍČ
- HOP
- HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ

±0,000 (ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V PŘÍZEMÍ)

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><p>ING. JAN ŠLECHTA PACOV MALOVCOVA 1080 TEL. FAX. 565/44 35 57 IČO 113 24 180</p></div>	
Ing. ŠLECHTA		Ing. BUŘIČ	Ing. BUŘIČ		
INVESTOR		TJ Slavoj Pacov, Hronova ul., 395 01 Pacov Katastrální území Pacov, stp. 2158, p.č. 895/20, 8,95/12, 895/21, 895/42			
MÍSTO STAVBY					
MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZA BRANOU				FORMÁT	2 A4
				DATUM	09/2015
				ČÍSLO ZAKÁZKY	14/59
HROMOSVOD				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1: 100	E.3