



MĚSTO PACOV

náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789

www.mestopacov.cz • podatelna@mestopacov.cz • tel. 565 455 111 • fax. 565 455 155

Č.j.: MP/07386/2019
Spis. zn.: MP/07386/2019/03
Vyřizuje: Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz

V Pacově dne 4.7.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 (DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

Dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem

Modernizace sportovního areálu Za Branou

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **TJ Slavoj Pacov, z.s.**
Sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
IČO: 00477036
Zastoupený: Liborem Stupkou - předsedou
tel: 777 710 595
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_259.html

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

Zadavatel se ve smyslu § 43 zákona nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením zastoupit jinou osobou a to:

Název: **Město Pacov**
Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČO: 00248789
DIČ: CZ00248789
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem - starostou města
Tomášem Kocourem – místostarostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu: 27-0622171349/0800
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
Web: www.mestopacov.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Zadavatel obdržel dne 2.7.2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz dodavatele: „Prosím Vás o upřesnění polyuretanové stěrky. V rozpočtu je uvedeno, že má být dekorativní (položka č. 278). To je finančně nákladnější než standardní šedá. Pokud má být dekorativní, také prosím o upřesnění, jak má povrch vypadat (barevnost, vsypy,...)..“

Odpověď zadavatele: „Barevnost je v projektu řešena – oddíl STANDARDY – BAREVNOST MÍSTNOSTÍ. Je to v šedé barvě, bez vsypu, jen vlastní stěrka.“

Zadavatel obdržel dne 3.7.2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz dodavatele: Prosím o upřesnění povlakových podlah pro novostavbu objektu. Podlahy můžou být tzv. penízkové nebo rýhované. Rýhovaná podlaha je náročnější na údržbu (zachytávání nečistot), penízková se lépe udržuje, ale je finančně o něco dražší.

Odpověď zadavatele: Pvlakové podlahy budou penízkové.

Tomáš Kocour
zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností