

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 (DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

Dle § 98 odst. 3 a 5 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název subjektu: **Obec Košetice**
se sídlem: Košetice 146, 394 22 Košetice
IČO: 00248444
zastoupený: Ing. Blankou Veletovou - starostkou
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Číslo účtu: 6300004297/7940
telefon: 565 498 117
e-mail: obec@kosetice.cz
profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

Zadavatel se ve smyslu § 43 zákona nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením zastoupit jinou osobou a to:

Obchodní jméno: **Svazek obcí mikroregionu Stražiště**
Sídlo: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 70968721
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou svazku
ID datové schránky: hquh3w5
Osoba pověřená k podepisování, kontaktní osoba: Ing. Romana Kocourová, tel.: 606 152 550
e-mail: Romana.kocourova@straziste.cz

Zadavatel obdržel dne 8.6.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz účastníka: Chtěli bychom požádat o upřesnění výkonů tepelných čerpadel. V technické zprávě je uvedeno 74kW S0/W35 a 94,5kW S5/W65. Ve výkaze výměr je uvedeno 65kW S0/W35 a 74kW S5/W65, v projektové dokumentaci je uvedeno 78,3kW S0/W35 a 94,5kW S5/W65.

Odpověď na dotaz: Správně má být požadovaný výkon 78,3 kW pro okrajové podmínky S0/W35 a 94,5 kW pro S5/W65. Takto je to uvedeno ve strojní části 401 technická zpráva kap. 6.2 a v 404 Schéma. V 500 soupisu prací – strojovna je chybně uvedeno 64kW S0/W35 a 74kW S0/W35. Přílohu tohoto vysvětlení tvoří soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde byly upraveny chybné hodnoty výkonů tepelných čerpadel na správné hodnoty. Pro zpracování nabídky je závazný tento nově upravený soupis prací.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávacích podmínek přistoupil zadavatel v souladu s § 99 zákona k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je z původního termínu 18.6.2020 do 10:00 hodin posunuta na nový termín 23.6.2020 do 10:00 hodin.

Ing. Romana Kocourová
Oprávněná podepisovat za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností

Příloha: Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr