

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 (DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název subjektu: **Obec Košetice**
se sídlem: Košetice 146, 394 22 Košetice
IČO: 00248444
zastoupený: Ing. Blankou Veletovou - starostkou
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Číslo účtu: 6300004297/7940
telefon: 565 498 117
e-mail: obec@kosetice.cz
profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

Zadavatel se ve smyslu § 43 zákona nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením zastoupit jinou osobou a to:

Obchodní jméno: **Svazek obcí mikroregionu Stražiště**
Sídlo: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČO: 70968721
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou svazku
ID datové schránky: hquh3w5
Osoba pověřená k podepisování, kontaktní osoba: Ing. Romana Kocourová, tel.: 606 152 550
e-mail: Romana.kocourova@straziste.cz

Zadavatel obdržel dne 25.2.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz účastníka: Ve výkazu výměr a dokumentaci je požadavek na TČ 94,5kW S5/W65; 78,3 kW S0/W35; SCOP 4,3 pro OT a chladné klima. Je splnění hodnoty SCOP závazné nebo bude umožněna tolerance? Pokud ano, pak v jakém rozsahu?

Odpověď na dotaz: SCOP je závazný parametr pro získání dotace, jedná se tedy o minimální povinnou hodnotu, jak je uvedeno v technické zprávě. Vyšší (tedy lepší hodnota) je přípustná, nižší (tedy horší) přípustná není.

Ing. Romana Kocourová

Oprávněná podepisovat za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností