



V Pacově dne 04.03.2021

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3, PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK (DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

dle § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název subjektu: **Obec Velká Chyška**
se sídlem: Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška
IČO: 00249289
zastoupený: Ing. Martinem Drsem - starostou
telefon: 603 147 802
e-mail: info@velkachyska.cz
profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_147.html

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

Zadavatel se ve smyslu § 43 zákona nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením zastoupit jinou osobou a to:

Obchodní jméno: **Svazek obcí mikroregionu Stražiště**
Sídlo: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČO: 70968721
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou svazku
ID datové schránky: hquh3w5
Osoba pověřená k podepisování, kontaktní osoba: Ing. Romana Kocourová, tel.: 606 152 550
e-mail: Romana.kocourova@straziste.cz

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v následujícím znění:

Zadavatel obdržel dne 26.2.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz účastníka: V zadávací dokumentaci včetně již zaslaných doplňujících informací č. 1 jsme nenalezli konkrétní specifikaci materiálu pro výplně otvorů D1a, D1b, D2 a D3. Jedná se o plastové nebo hliníkové prvky?

Odpověď zadavatele: D1a a D1b jsou hliníkové, D2 a D3 jsou plastové – doplněno do výkazu PSV, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz účastníka: V opraveném novém výkaze výměr zůstal v oddíle truhlářských prvků č. pol. 96 prvek „Dveře D4“. V projektové dokumentaci se ale uvádí, že tento prvek zůstává stávající beze změny. V tabulce prvků také není. Jak tedy tuto položku ocenit?

Odpověď zadavatele: Dveře D4 budou vyměněny za nové plastové (doplněno do výpisu). V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je nově přidána položka za vybourání sklobetonových tvárnic (nadsvětlík dveří D4), soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení (SOUPIS 0403) a pro zpracování nabídky je závazný.

Dále zadavatel obdržel dne 4.3.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz účastníka: Z oblasti elektroinstalace jsou ve VV uvedeny pouze práce s hromosvodem. Při výměně kotlů a TČ nebudou žádné změny v elektroinstalaci?

Odpověď zadavatele: Kotelny budou napojeny na stávající rozvody elektroinstalace v kotelnách (případně zadavatel zajistí z vlastních nákladů včetně internetového připojení). Řešit tedy pouze elektroinstalaci v rámci výměny zdrojů tepla.

- u kotelny na biomasu je uvažováno v položce "5" (inteligentní regulátor s podružným rozvaděčem a jističem včetně prodrátování kotelny atp.),
- u tepelného čerpadla je uvažováno v položce "4" (inteligentní regulátor) a v položce "21" (rozvaděč, jistič, prodrátování atp.).

Dále zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci následovně:

Zadavatel nově nechává vyměnit i sklobetonové výplně včetně vstupních dveří na schodiště. Změny včetně souvisejících demontáží a nových parapetů jsou zahrnuty do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení (SOUPIS 0403) a je pro zpracování nabídky závazný. Dále tvoří přílohu tohoto vysvětlení i tvoří i pohledy nového stavu (Pohledy S,J, Pohledy Z,V).

Zadavatel poskytuje upřesnění k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel dne 1.3.2021 uveřejnil na svém profilu vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace, kdy na dotaz dodavatele: „Žádáme o upřesnění druhu paliva pro oba dva kotle na tuhá paliva a dále je možné změnit jmenovité výkony obou kotlů za předpokladu dodržení celkového instalovaného výkonu (např. 2x99 kW)?“

odpověděl zadavatel:

„Druh paliva pro oba kotle je suché dřevo. Změnit jmenovité výkony obou kotlů i za předpokladu dodržení celkového instalovaného výkonu zadavatel nepřipouští.“

Tuto odpověď zadavatel tímto vysvětlením ještě upřesňuje takto: „V technické zprávě, která tvoří součást přílohy č. 6 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 16.2.2021 je uvedeno v odstavci vytápění, že vytápění kulturního domu je nově navrženo dvěma ekologickými zplynovacími kotly na biomasu (kusové dřevo), jeden o výkonu 150 kW s účinností 90,3 %, splňující 5. emisní třídu a druhý o výkonu 35 kW s účinností 88,9 %, splňující 5. emisní třídu.“

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadávacích podmínek přistoupil zadavatel v souladu s § 99 zákona k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je z původního termínu 15.3.2021 do 10:00 hodin posunuta na nový termín 19.3.2021 do 10:00 hodin.

Ing. Romana Kocourová

Oprávněná podepisovat za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností

1. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – SOUPIS0403
2. D.1.1.B27 – VÝPISY PRVKŮ
3. D.1.1.B15 – NOVÝ STAV - POHLEDY S,J
4. D.1.1.B16 – NOVÝ STAV - POHLEDY Z,V