



V Pacově dne 11.03.2021

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4, PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK (DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

dle § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název subjektu: **Obec Velká Chyška**
se sídlem: Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška
IČO: 00249289
zastoupený: Ing. Martinem Drsem - starostou
telefon: 603 147 802
e-mail: info@velkachyska.cz
profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_147.html

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

Zadavatel se ve smyslu § 43 zákona nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením zastoupit jinou osobou a to:

Obchodní jméno: **Svazek obcí mikroregionu Stražiště**
Sídlo: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČO: 70968721
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou svazku
ID datové schránky: hquh3w5
Osoba pověřená k podepisování, kontaktní osoba: Ing. Romana Kocourová, tel.: 606 152 550
e-mail: Romana.kocourova@straziste.cz

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v následujícím znění:

V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zveřejněn jako součást zadávací dokumentace a poté i vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 3 nebyly z důvodu administrativního pochybení u objektu 05 - Kotelna na biomasu do 185 kW a objektu 06 - Tepelné čerpadlo do 10 kW, voda- vzduch uvedeny technické popisy u níže uvedených položek:

- **05 - Kotelna na biomasu do 185 kW**

položka č. 30 - Inteligentní regulátor se vzd. přístupem (web. rozhraní - v ceně) s ovládáním pro tři OT okruhy s micháním a čerpadlem, ovládání 2-kotlů na tuhá paliva (ochrana zpátečky - čerpadlo + 3-ces.ventil) s možností nastavení teploty vratné vody, ovládání 3-prostorových term., ethernetová zásuvka, slot pro paměťovou kartu, ovl.1*venkovní čidlo, české menu., ovládání 2-cestných ventilů - 2x. (investor zajistí internetové připojení), prodrátování kotelny, podružný rozvaděč s jističem, zkušební provoz, revize. včetně jímek a čidel dle schéma, 2*prostorové čidlo, 1*venkovní, vč. monitoru pro ovl. kotelny.

- **06 - Tepelné čerpadlo do 10 kW, voda- vzduch**

položka č. 1 - Tepelné čerpadlo topný výkon 6,2kW, při A7/W35, en. třída A ++, příkon 1,6kW, max. teplota 65°C, Typ kompresoru / použitý olej - scroll/ PVE FV 50S, množství chladiva 2,2kg) R407C, hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5mb 36dB(A), výkon parametry -15°C - 55°C (výstup. tepl.) - 3,27kW výkon - 2,01 kW příkon - top. faktor 1,63. , rozměr 530/1245/530 mm.

položka č. 4 - Regulátor otopného systému a tepelného čerpadla včetně vzdáleného přístupu přes internet (v ceně i přístup do portálu výrobce), Inteligentní regulátor pro řízení tepelných čerpadel, solárního systému a 2 směřovaných okruhů otopné soustavy. Obsahuje zdroj, PWM modul, 8GB kartu, 1 venkovní čidlo, 2 teplotní čidla do jímky + čerpadlová skupina 1"(izolována)

položka č. 22 (oprava textu) - montáž včetně likvidace stávajícího kotle, základ pod tep. čerpadlo a dopojení odpadu tep. čerpadla do 10 m.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr SOUPIS1103, který je pro zpracování nabídky závazný.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadávacích podmínek přistoupil zadavatel v souladu s § 99 zákona k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je z původního termínu 19.3.2021 do 10:00 hodin posunuta na nový termín 26.3.2021 do 10:00 hodin.

Ing. Romana Kocourová

Oprávněná podepisovat za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností

1. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – SOUPIS1103