

**Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek**

**Veřejná zakázka:**

**„Novostavba víceúčelových objektů na p.č. 1542/1, 1521/2 v k.ú. Cetoraz“**

V zastoupení zadavatele Obce Cetoraz, Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz, IČ: 00247936 zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 04:

**Dotaz č. 01:**

Dle projektové dokumentace je objekt SO 01 zhotoven z cihel s vloženou minerální vatou (dle popisu se jedná o Porotherm 44 T profi). Dle informací od našich dodavatelů nebudou tyto cihly v tomto roce dostupné. Bude umožněno nahradit zdivo jiným materiálem s obdobnými vlastnostmi? (např. Heluz family 2in1 kde je vkládána izolace ze samozhášivého EPS)

**Odpověď č.01:**

**Ano bude možné nahradit zdivo jiným materiálem s obdobnými vlastnostmi.**

**Dotaz č. 02:**

Dále je v návrhu SoD v bodě č. 4.4.2.3. uvedeno ocenění případných víceprací, kde je odkazováno na cenovou soustavu RTS. Předložený výkaz výměr je však z převážné většiny tvořen v soustavě URS. Bylo by vhodné umožnit ocenění případných víceprací v obou těchto variantách.

**Odpověď č.02:**

**Pro případné vícepráce bude umožněno ocenění v obou cenových soustavách.**

**Dotaz č.03:**

V soupisu prací v části 02-ZTI je položka č. 80 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu. Nikde jinde v PD se odsávání zápachu neuvádí, avšak cenový rozdíl je podstatný. Je tedy vyžadován tento typ s odsáváním zápachu?

**Odpověď č.03:**

**Ano, je vyžadován typ s odsáváním zápachu.**

18. 3. 2022

**Kristýna Ratkovská**

za administrátora veřejné zakázky IS engineering s.r.o.