

LEGENDA MATERIÁLŮ

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE V ÚROVNI 1.NP

NAVRHOVANÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ŠALOVACÍ TVÁRNICE 250x300x500mm, VYPLNĚNÉ BETONEM TŘÍDY C16/20–XC2 + VLOŽENÁ SVISLÁ VÝZTUŽ 2x ⌀R12 á 500mm, KOTVENÁ DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ + VODOROVNÁ VÝZTUŽ 2x ⌀R12 PROVÁZANÁ SE SVISLOU VÝZTUŽÍ
- SVISLÁ VÝZTUŽ BUDE PROVÁZÁNA S VÝZTUŽÍ V PODKLADNÍ BETONOVÉ DESCE
- H.H. = −0.350
- S.H. = −0.600

−0.600 / −1.400 – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ / ŠALOVACÍCH TVÁRNIC

−1.400 – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ / ŠALOVACÍCH TVÁRNIC

!!! POZOR !!!
V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE PROVEDENA BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ V JEDNOM KUSE, BUDOU DO PRVNÍ BETONÁŽE VLOŽENY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PRUTY MIN. 4ks ⌀R12 DL. MIN. 2000mm (1000+1000mm) ZAJIŠŤUJÍCÍ PROPOJENÍ PRVNÍ BETONÁŽE S NÁSLEDNOU BETONÁŽÍ

– VNĚJŠÍ LÍC ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE OPATŘEN OBKLADEM Z DESEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL.60mm

– NA VÝKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY ZÁKLADEM PRO PŘÍPOJKY ELEKTRO, KANALIZACE A VODOVODU

!!! POZOR !!!

– ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE (MONOLITICKÉ BETONOVÉ PASY) POD OBVODOVÝMI I VNITŘNÍMI STĚNAMI BUDOU ZHOTOVENY Z PROSTÉHO BETONU C16/20–XO, VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST

– PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA TL. 150mm; DESKA BUDE ZHOTOVENA Z BETONU TŘÍDY C20/25–XC2, OPATŘENÁ PŘI HORNÍM I DOLNÍM LÍCI SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELOVÝCH ŽEBÍRKOVÝCH DRÁTŮ, TYP AQ60 (⌀R6 á 100mm), VÝZTUŽ Z OCELI B500B, SPODNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 35mm, HORNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 25mm

– ZÁKLADOVÉ POMĚRY SE V MÍSTĚ STAVENIŠTĚ PŘEDPOKLÁDAJÍ JEDNODUCHÉ A OBJEKT ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ JE STAVBA NENÁROČNÁ Z HLEDISKA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

– PŘÍPADNÉ ZEMNÍ NÁSYPY A NAVÁŽKY NACHÁZEJÍCÍ SE NA STAVENIŠTI JSOU ABSOLUTNĚ NEVHODNÉ PRO PŘÍMÉ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTU

– ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNO PROVÉST V HLOUBCE MIN. 500mm DO ROSTLÉHO TERÉNU, MIN. HLOUBKA ZALOŽENÍ OD STÁVAJÍCÍHO TERÉNU JE 1200mm

– PŘI BETONÁŽI ZÁKLADŮ JE NUTNO OSADIT PO OBVODĚ ZEMNÍCÍ PÁSKY HROMOSVODU FeZn 30x4mm

– PŘI BETONÁŽI ZÁKLADŮ JE NUTNO ZOHLEDNIT TRASY INSTALACÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY), NUTNO OSADIT CHRÁNIČKY PRO ROZVODY NN, SLABOPROUDÉ ROZVODY

ARMATURNÍ ŠACHTA

–DO ŠACHTY BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO PŘÍPOJKU A VNITŘNÍ ROZVODY VODY





sdružení INTEGRA e-mail : integra.pe@iol.cz http://www.integra-pe.cz *projektová a inženýrská stavební kancelář se sídlem U Rendliku 1906, 393 01 Pelhřimov*	AUTORIZOVAL ING. M. ZADRAŽIL		Č. PARÉ
	ZOD. PROJEKTANT ING. M. ZADRAŽIL		
	VYPRACOVAL D. VALENTA		
INVESTOR: Město Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 39403 Horní Cerekev		FORMÁT	8 A4
AKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ V HORNÍ CEREKVI NA PARC. Č. ST. 484 A PARC. Č. 2004/5 A 2004/6 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ CEREKEV		DATUM	05/2021
		STUPEŇ	D.Ú.R.+D.S.P.
		ČÍSLO ZAKÁZKY	17/2021
PŘÍLOHA PŮDORYS ZÁKLADŮ	MĚŘÍTKO 1 : 50	ARCH. ČÍSLO 17048 | 2021	Č. PŘÍLOHY D.2