



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 a 3

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice – dokončení“

Název	Obec Košetice
Sídlo	Košetice 146, 394 22
IČO	00248444
za níž jedná:	Ing. Blanka Veletová, starostka
kontaktní osoba	Mgr. Jaroslav Skolek, ředitel školy
e-mail:	obec@kosetice.cz
ID dat. schránky:	h5hbdje
tel.:	565 498 117
Profil zadavatele	https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html

Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 2716/43, Smíchov, 150 00 Praha 5
Tel: +420 734 122 886
Email: info@spvz.cz
Zastoupená: Mgr. Luborem Šídou, jednatelem

Podlimitní zjednodušené řízení s názvem „**Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice – dokončení**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel dne 26.5.2022 žádost o **vysvětlení č. 2** následujícího znění:

Žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace podle dnes provedené prohlídky místa stavby:

- *kdo je dodavatelem protipožárních vnitřních dveří, vzhledem k tomu, že jsou již osazeny zárubně od tohoto dodavatele ?*
- *kdo je dodavatelem plošiny pro invalidní osoby ?*
- *kdo je dodavatelem dlažeb, vzhledem k již částečně položeným částí podlah ?*
- *kdo je dodavatelem světlovodů ?*

na kterou odpovídá následovně tak, že vždy nejprve uvede odrážku s dotazem a pod ní odpověď:

- *kdo je dodavatelem protipožárních vnitřních dveří, vzhledem k tomu, že jsou již osazeny zárubně od tohoto dodavatele ?*

MONTKOV, spol. s r.o.
Vyšehněvice 10
533 41 Lázně Bohdaneč

- *kdo je dodavatelem plošiny pro invalidní osoby ?*

- kdo je dodavatelem dlažeb, vzhledem k již částečně položeným částí podlah ?

Dodavatelská firma objednávala dlažbu u firmy SIKO Humpolec.

- kdo je dodavatelem světlovodů ?

Zadavateli není tato informace známa, jelikož dodavatelem byl přímo předchozí zhotovitel stavby – jako výrobce je však na obalovém materiálu uveden SOLATUBE, viz.: <https://www.solatube.cz/>.

Zadavatel obdržel dne 27.5.2022 žádost o **vysvětlení č. 3** následujícího znění:

Dobrý den, žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Kdo byl dodavatelem již instalované části ocelového venkovního schodiště ?

2) V části VV - UT pol. č. 43 a 44 je celkem 6 čerpadel, ve výkresu schema UT jsou pouze 3. Jaké parametry mají zbývající 3 čerpadla ?

43 K 73.R00 - 43 Čerpadlo oběhové vč. tep. Izolace kus 4,000 0,00

VV zadání = 4

VV 4 4,000

44 K 73.R00 - 44 Čerpadlo oběhové vč. tep. Izolace kus 2,000 0,00

VV zadání = 2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3) V části ZTI není montáž, dopojení a zprovoznění AT stanice.

4) Madel by měly být celé kusy. Položky VV:

121 K 009003 D+m madlo invalidní, rovné, bílé, pevné kus 4,500 0,00

VV zadání = 9

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

122 K 009004 D+m madlo invalidní, rovné, bílé, svislé kus 1,500 0,00

VV zadání = 3

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

123 K 009005 D+m madlo sklopné, bílé, rovné kus 1,500 0,00

VV zadání = 3

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

Zadavatel postupuje shodně jako výše, tedy ke každému číslem označenému dotazu poskytuje odpověď:

1) Kdo byl dodavatelem již instalované části ocelového venkovního schodiště ?

PROMAT CZ, spol. s r.o., Božejov 77, 394 61 Božejov

2) V části VV - UT pol. č. 43 a 44 je celkem 6 čerpadel, ve výkresu schema UT jsou pouze 3. Jaké parametry mají zbývající 3 čerpadla ?

43 K 73.R00 - 43 Čerpadlo oběhové vč. tep. Izolace kus 4,000 0,00

VV zadání = 4

VV 4 4,000

44 K 73.R00 - 44 Čerpadlo oběhové vč. tep. Izolace kus 2,000 0,00

VV zadání = 2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

Parametry čerpadel dle původního zadání:

#	73.R00 - 4	Čerpadlo oběhové vč. tep. izolace	kus	4
		Připojovací závit G 2" - připojení na trubku Rp 5/4"		
		Vestavná délka 180 mm, Max. výtlač [m]6		
		Index energetické účinnosti EEI ≤ 0,20		
		Max. provozní tlak 10 bar		
		Povoleno médium - topná voda, směs vody s glyk. do 50%		
		Max. teplota média +95°C při teplotě okolí do +40°C		
		Max. teplota média +110°C při teplotě okolí do		
44	73.R00 - 4	Čerpadlo oběhové vč. tep. izolace	kus	2
		Připojovací závit G 6/4"		
		Vestavná délka [mm]180, Max. výtlač [m]4		
		Připojení na trubkuRp 1", Maximální tlak systému [bar]10		
		Povoleno čerpané médiumTopná voda dle VDI 2035, roztok vody a glykolu (max 1:1)		
		Index energetické účinnosti EEI max 0,20		
		Teplotní rozmezí médiaod -10°C do +110°C		
		Napětí / frekvence [V/Hz]1~230V / 50 Hz		
		Třída ochranyIPX2D, Třída izolaceF, Hmotnost [kg]2,1		

3) V části ZTI není montáž, dopojení a zprovoznění AT stanice.

Zadavatel sděluje, že montáž, dopojení a zprovoznění AT stanice není součástí tohoto díla, zadavatel si zajistí sám.

4) Mdel by měly být celé kusy. Položky VV:

121 K 009003 D+m madlo invalidní, rovné, bílé, pevné kus 4,500 0,00

VV zadání = 9

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

122 K 009004 D+m madlo invalidní, rovné, bílé, svislé kus 1,500 0,00

VV zadání = 3

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

123 K 009005 D+m madlo sklopné, bílé, rovné kus 1,500 0,00

VV zadání = 3

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

Zadavatel sděluje, že důvodem půlených počtů je budoucí soulad s dosud provedenou fakturací. Na stavbě to představuje realizovanou dodávku mdel a chybějící montáž - obojí v plném počtu.

Zadavatel s ohledem na obsah shora uvedeného vysvětlení neprodlužuje termín pro podání nabídek.

V Praze dne 31. 5. 2022

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.