



POZNÁMKA:

- PŘED KOTLEM MUSÍ BÝT NA ROZVODU PLYNU UMÍSTĚNA UZAVÍRACÍ ARMATURA
- V OBJEKTU PROVEDEN Z ROZVOD PLYNU Z MĚDĚNÝCH TRUBEK, VEDENO VOLNĚ PODÉL ZDI, OPATŘENO ŽLUTÝM EMAILOVÝM NÁTĚREM
- INSTALAČNÍ PILÍŘ NOVĚ VYBAVEN REGULÁTOREM B6 A PLYNOMĚREM G4 A UZÁVĚREM G1"
- STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKA PLYNU UKONČENA HUP V INSTALAČNÍM PILÍŘI PŘED OBJEKTEM
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

PK—ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL,
O VÝKONOVÉM ROZSAHU 6,4–35kW (80/60°C), VÝKON PŘI OHŘEVU TV 38kW. SPOTŘEBA PLYNU 4,1 m3/hod, KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ ø60/100MM VYVEDENO SVISLE NAD STŘECHU OBJEKTU (SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU A ODVOD SPALIN NAD STŘECHU OBJEKTU), KOTEL SLOUŽÍ PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU A OHŘEV TV

LEGENDA

- + — NOVÝ NTL ROZVOD PLYNU (OPZ)
- — — STÁVAJÍCÍ STL POTRUBÍ PLYNU

D.1.4.4 Plynová odběrná zařízení

ČÍSLO PARÉ

VYPRACOVAL	AUTOR	KONTROLOVAL	ING. PETR TŮMA projektová činnost ve výstavbě VLČÍ HORY 1, 39601 STARÉ BRŘIŠTĚ IČO: 042 17 128	
IN. PETR TŮMA	ING. PETR TŮMA	ING. DUŠAN LÉDL		
INVESTOR: Obec Obrataň, č. p. 204, 39412 Obrataň			FORMÁT	2 x A4
NÁZEV AKCE: Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v Obratani pč. st. 267, pč. 865/5, kú. OBRATAŇ			DATUM	06/2022
			STUPEŇ	DPS
VÝKRES			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
SCHÉMA PLYNU				D.1.4.4–04