

EG.D, a.s.
Regionální správa J. Hradec
U Elektrárny 226
393 01 Pelhřimov
www.egd.cz

Ing. Zdeněk Kubů
T +420 565 31 - 4430
zdenek.kubu@egd.cz

Naše značka
9090009927/Z0311

Obec Obrataň
Obrataň 204
Obrataň
394 12 Obrataň

Pelhřimov, 19.01.2022

Vyjádření společnosti EG.D, a.s. k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 9090009927

Dobrý den,
dne 13.01.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovení podmínek přeložky (úpravy) zařízení distribuční soustavy č. 9090009927

Předmětem úpravy je zkrácení stávající přípojky NN AYKY 4x16 pro odběrné místo SK Obrataň, z. s., EAN 859182400100594480 se současným rezervovaným příkonem 3x16A z důvodu přípravy stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v Obratani na pozemku parc.č. 865/5 v k.ú. Obrataň

V zastoupení společnosti EG.D, a.s. Vám sdělujeme, že uvedená společnost jako Provozovatel distribuční soustavy souhlasí s úpravou zařízení distribuční soustavy a současně stanovuje následující technické řešení:

- 1) Před zahájením stavby zajistí Provozovatel DS na základě požadavku investora stavby uvedení stávající kabelové přípojky NN pro odběrné místo SK Obrataň, z. s., EAN 859182400100594480 do beznapětového stavu odpojením ve stávající přípojkové skříni na č.p. 148.
- 2) Investor stavby zajistí na své náklady odkopání, zkrácení a ukončení stávající přípojky NN v novém přípojkovém pilíři SS100 Provozovatele DS umístěném na pozemku parc.č.č 865/5 u obvodového zdiva objektu přístavby. Dále bude na náklady investora stavby provedeno přemístění měření stávajícího odběrného místa SK Obrataň, z. s., EAN 859182400100594480 do nového elektroměrového pilíře osazeného vedle nového přípojkového pilíře Provozovatele DS a připojení elektroměrového pilíře novým HDV.
- 3) Nový přípojkový pilíř SP100 dodá a osadí na své náklady Provozovatel DS, po provedení zkrácení stávající přípojky NN zůstane dotčené zařízení (nový přípojkový pilíř SS100 a přípojka NN) i nadále v jeho majetku.

Toto vyjádření nelze použít pro účely územního a stavebního řízení bez současně dodaného vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí v majetku EG.D, a.s.

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytne Ing. Zdeněk Kubů, tel.: 565 31 - 4430.

Na jednání ani v souvislosti s ním nebyla mezi jednajícími uzavřena žádná smlouva, ať už v písemné či jiné formě. Obsahem jednání bylo výhradně vyjasňování si názorů na problematiku uvedenou v tomto vyjádření, aniž by jednajícími byly přijaty jakékoli smluvní závazky.

S přátelským pozdravem

Ing. Zdeněk Kubů
Regionální správa J. Hradec
EG.D, a.s.

eg.d
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400

174