



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Ing. Pavel Strnad
Kotlářská 889
395 01 Pacov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
26.1.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-12458/2022/240-Gá VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Dana Goldsteinová/215
dana.goldsteinova@pvl.cz

DATUM
16.2.2022

ZTV Lukavec – vodovod a kanalizace - I. stanovisko správce povodí

II. vyjádření správce bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10271364

K.Ú.: **Lukavec u Pacova** VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : **MÚ Pacov** KRAJ : **Vysočina** Č.H.P.: **1-09-02-0770-0-00**
VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD : **65200 Krystalinikum v povodí Sázavy** HGR.: **6520**
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD : **DVL_0440 Martinický potok od pramene po vzdutí nádrže Švihov**

Dne 27.1.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro stavební povolení „ZTV Lukavec – vodovod a kanalizace“ (leden 2022, zak.č. 2019), zpracovatel Ing. Jan Šlechta, ČKAIT 0100381, investor Městys Lukavec. K záměru ZTV pro 18 + 1 RD a dvě lokality průmyslové zóny bylo vydáno vyjádření správce povodí zn. PVL-37302/2021/240-Gá ze dne 21.5.2021 a následně rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Pacov, odboru výstavby Č.j. MP/14831/2021/Výst/Kl ze dne 26.11.2021.

Předmětem záměru je vytvoření základního technického vybavení pro výstavbu 18 nových rodinných domů a pro dvě lokality smíšené výroby – řemeslné výroby a služeb na pozemcích p.č. 1492/1, 1492/49, 1492/50.., k.ú. Lukavec u Pacova při severovýchodním okraji obce, lokalita Loutovec. Navrženy jsou vodovodní řady pro bytovou výstavbu řad A DN 100 o délce 264 m, řad B DN 80 o délce 268,20 m a řad C DN 80 o délce 78,50 m, vodovodní řady pro průmyslovou výstavbu řad D DN 100 o délce 254,20 m a vodovodní řady pro ZD řad E a F DN 50 o délce 270 a 83 m. Vodovod bude napojen ve dvou místech na stávající veřejný vodovodní řad DN 100 v ulici K Loutovci. Potřeba vody pro 18 RD 2520 m³ /rok. Součástí stavby jsou vodovodní přípojky.

V lokalitě bude provedena oddílná kanalizace. Navrženy jsou stoky splaškové kanalizace pro bytovou výstavbu stoka A DN 400 o délce 270 m, stoka B DN 300 o délce 271 m a stoka C DN 300 o délce 46,80 m, stoky splaškové kanalizace pro průmyslovou výstavbu stoka D DN 400 o délce 255,60 m a stoka E DN 300 o délce 137,20 m. Kanalizace bude napojená do stávající jednotné kanalizace ve stávajících šachtách. Součástí stavby jsou kanalizační přípojky.

Srážkové vody budou odváděny nově navrženou dešťovou kanalizací DN 300 o délce 1094,40 m s napojením na stávající dešťovou kanalizaci odvádějící srážkové vody do rybníka Loutovec p.č. 1424, k.ú. Lukavec u Pacova. Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z budoucí komunikace a budou do ní napojeny přepady dešťových vod z akumulčních a zasakovacích zařízení od plánovaných rodinných domů. Likvidace srážkových vod bude primárně na pozemcích u rodinných domů jednotlivých stavebníků. Množství dešťových vod (živičná komunikace 5370 m², zámková dlažba 1200 m², šterková plocha 1290 m²) je 92,36 l/s.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0440 Martinický potok od pramene po vzdutí nádrže Švihov, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav je hodnocen jako střední, a ve



vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

Lokalita se nachází v ochranném pásmu (PHO) III. stupně vodárenské nádrže Švihov, mimo evidovaná ochranná pásma zdrojů podzemních vod, mimo záplavová území, mimo CHOPAV. Stavba se nedotýká pozemků, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] **je** uvedený záměr **možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s povolením stavby „ZTV Lukavec – vodovod a kanalizace“ **s následujícími podmínkami :**

1. Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona (ropné látky). Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie, pro stavbu bude vypracován jednoduchý havarijný plán.
2. Z důvodů zpomalení odtoku vody z území budou srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu rodinných domů max. možné míře využity pro zálivku a další technologické účely. Do dešťové kanalizace budou svedeny pouze bezpečnostní přepady z jednotlivých akumulacích jímek a zasakovacích zařízení.
3. Podél komunikace budou provedeny a udržovány zatravněné pásy, provedení stavby komunikace bude umožňovat i částečné zasakování srážkových vod v zatravněných pásích.
4. Součástí projektové dokumentace bude posouzení hydraulické kapacity stávající dešťové kanalizace pro napojení stanoveného množství srážkových vod z uvedené lokality.
5. Navýšení množství odváděných srážkových vod do rybníka Loutovec p.č. 1424, k.ú. Lukavec u Pacova bude projednáno s vlastníkem vodní nádrže. Před uvedením kanalizace do provozu bude aktualizován Manipulační a provozní řád rybníka.
6. K napojení na stávající inž. síť je třeba souhlasu jejich provozovatele.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Povodí Vltavy, státní podnik jako správce bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10 271 364 **souhlasí** s výše uvedeným záměrem **za podmínek** uvedených v části I – stanovisko správce povodí.

Co : spis (PVL-8368/2021/SP), ZDV PS 7 Ing. Dalík

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

