


Č.M.	NÁZEV	m²	S.V. mm	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1PP							
0.01	Chodba	20.5	2400	F2	teraco	výmalba + akustický obklad	SDK podhled hladký
0.02	Kotelna	7.8	2600	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.03	Šatna	5.8	2400	F2	dlažba	výmalba	SDK podhled hladký
0.04	WC	1.65	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.04b	WC-předsíň	1.9	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.05	Sprchy	5.5	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.06	Šatna	6.8	2650	F2	dlažba	výmalba + obklad	výmalba
0.07	Sprchy	6.6	2400	F2	dlažba	výmalba	SDK podhled hladký
0.08	WC	1.75	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.09	Chodba	5.6	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.10	Předsíň	2.2	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.11	WC	2.0	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.12	Předsíň	2.2	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.13	WC	2.0	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.14	Sklad+úklid	5	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
0.15	Posezení	89.5	2580	F3	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký
celkem		166.8					



KOTVENÍ VZT POTRUBÍ VEDENÉHO V PROSTORU KROVU BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCE KROVU
VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ V PROSTORU STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ.
POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU KROVU BUDE OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ

INVESTOR

MĚSTO PACOV
Město Pacov, Městský úřad Pacov, nám.
Svobody 1 395 01 Pacov
IČO 00248789

HLAVNÍ PROJEKTANT

28-28-ARCHITEKTI
MODRANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2020architekti.cz
+420 603 170 838
2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU

Ing. arch. Zdeněk Rychtář
Ing. arch. František Vorel

STUPĚŇ

DSP+DPS

DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE

07/2023

FORMÁT

A4/D595

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Martin Pešek

ZÁKAZKA

2_40

VÝKONOVATEL

Ing. Jan Štobla

NAZEV VÝKRESU

PŮDORYS 1.PP

MĚŘÍTKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

2

PRACOVNÍ ČÁSTI

D.1.4.b
VZDUCHOTECHNIKA

CEDE-studio, spol. s r.o.

Klimentská 1515/22
110 00 Praha 1
Tel. 222 241 222