

STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU C.P. 80 SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ, CETORAZ PARC.Č. ST.89 OBEC CETORAZ, CETORAZ 206, 394 11 CETORAZ				Dodavatel :	
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, MATERIÁLU A PRACÍ					
D.1.2.4.a2 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika					
Popis		Množství	Jednotka	Jed. cena	Celk. cena
Zařízení č.1 – Dětská skupina					
1.1	Kompaktní VZT jednotka s rekuperací tepla, bypassem, el.ohřevem, vč. kompletní regulace a instrumentace, klappek, filtrů (F7-přívod), EC motorů.... +340/-350, 150/150Pa, Ecodesign,	1	soub		
	Podstavný rám pro montáž na podlahu	1	ks		
	Kouřové čidlo do sání VZT jednotky + napojení na STOP kontakt	1	soub		
1.2	Protidešťová žaluzie sací 200x200, dpmax=20Pa, 340m3/h, RAL	1	ks		
	Přechod na kruhové potrubí 200x200 / pr.180	1	ks		
1.3	Trubní tlumič hluku pr.180, L900	1	ks		
1.4	Trubní tlumič hluku pr.180, L900	1	ks		
1.5	Izolovaný plenum box 600x600 vč. regulace, horizontální připojení pr.160	3	ks		
1.6	Výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami 115m3/h, dp max 20Pa, LwA max 25Pa	3	ks		
1.7	Talířový ventil odvodní vč.montrámečku, pr.100	4	ks		
1.8	Talířový ventil odvodní vč.montrámečku, pr.160	1	ks		
1.9	Trubní tlumič hluku pr.180, L900	1	ks		
1.10	Těsné zaslepení pr.180, koncipovat jako odpařovací jímku	1	ks		
1.11	Trubní tlumič hluku pr.180, L900	1	ks		
1.12	Výfuková protidešťová střešní tvarovka, pr.180, 340m3/h	1	ks		
	Prostup střechou, utěsnění proti vnikání vody	1	ks		
1.13	Neuzavíratelná stěnová mřížka min.400x150	2	ks		
1.14	Kuchyňská digestoř s integrovaným ventilátorem a zpětnou klapkou	2	ks		
1.15	Těsné zaslepení pr.160 + odkap pro napojení na ZTI	1	ks		
1.16	Výfuková protidešťová střešní tvarovka, pr.180, 340m3/h	1	ks		
	Prostup střechou, utěsnění proti vnikání vody	1	ks		

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 80 SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ, CETORAZ PARC.Č. ST.89 OBEC CETORAZ, CETORAZ 206, 394 11 CETORAZ			Dodavatel :		
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, MATERIÁLU A PRACÍ					
D.1.2.4.a2 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika					
	Popis	Množství	Jednotka	Jed. cena	Celk. cena
Zařízení č.2 – Ostatní					
2.1	Kuchyňská digestoř s integrovavým ventilátorem a vlastní zpětnou klapkou 150-350m3/h, vč. osvětlení a ovládání (pokud není součástí kuchyně/interiéry)	1	soub		
2.2	Kondenzační kroužek pr.160 s odkapem pro napojení na ZTI	1	soub		
	Napojení na kanalizaci přes sifonový uzávěr	1	ks		
2.3	Protidešťová střešní výfuková tvarovka pr.160	1	soub		
	Prostup střechou, utěsnění proti vnikání vody	1	ks		
2.4	Radiální ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou, instalace do podhledu 50m3/h, dp min=50Pa	2	ks		
2.5	Radiální ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou, instalace do podhledu 70m3/h, dp min=50Pa	2	ks		
2.6	Těsné zaslepení pr.125 s odkapem pro napojení na ZTI	2	soub		
	Napojení na kanalizaci přes sifonový uzávěr	2	ks		
2.7	Protidešťová střešní výfuková tvarovka pr.125	2	soub		
	Prostup střechou, utěsnění proti vnikání vody	1	ks		