


## LEGENDA

- SS SVORKA SPOJOVACÍ - SPOJENÍ VODIČE
- SR3 SVORKA ZEMNÍČÍ: PÁSEK - DRÁT
- SZ+uhel. SVORKA ZKUŠEBNÍ, UHELNÍK 2M
- SO SVORKA OKAPOVÁ
- JT JÍMACÍ TYČ
- ZEMNÍČÍ PÁSKA FeZn 30x4
- JÍMACÍ VEDENÍ AlMgSi Ø8 MM NA PODPĚRÁCH

NÁVRH HROMOSVODU PROVEDEN DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62 305 ed.2.  
OBJEKT ZAŘAZEN DO III. TŘÍDY OCHRANY.  
VZDÁLENOST SVODŮ 15 M



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. PAVEL STRNAD KOTLAŘSKÁ 889 395 01 PACOV TEL. 608 224 641 IČO 07389451	
ING. ŠLECHTA	ING. STRNAD	ING. STRNAD		
INVESTOR		TOMÁŠ SALAČ, EŠ 10, 395 01 PACOV		
MÍSTO STAVBY	STP. 56 A PARC. Č. 95 - K. Ú. EŠ			
KOMPOSTOVACÍ HALA EŠ  SO-05 - ELEKTROINSTALACE			FORMÁT	3 A4
			DATUM	04. 2025
			ČÍSLO ZAKÁZKY	09/24 - VÝB. DODAV.
BLESKOSVOD			MĚŘÍTKO 1: 150	ČÍSLO VÝKRESU <b>D5.1.3</b>