

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 odst. 1, 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem

ZTV pro výstavbu rodinných domů „U Unika“ v Pacově – II. etapa, III. podetapa

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Město Pacov**
Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 00248789
DIČ: CZ00248789
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu: 27-0622171349/0800
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
Web: www.mestopacov.cz
Kontaktní osoba zadavatele: Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html

Zadavatel obdržel dne 14.5.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz dodavatele č. 1: Ve výkazu na kanalizaci je specifikováno potrubí: „trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315 mm SN10“ naopak v technické zprávě je uvedena specifikace „Jednotlivé stoky kanalizace budou provedeny z kanalizačních trub se žebrovanou stěnou (plná žebra v řezu stěny) z polypropylenu, s kruhovou tuhostí SN10“. Jaké potrubí se má ocenit do nabídky.

Odpověď zadavatele č. 1: Údaje ve výkazu výměr jsou správně. V technické zprávě v článku A.7.1 je chybně uvedeno kanalizační potrubí se žebrovanou stěnou. Text v 1. odst. čl. A.7.1 technické zprávy zní správně takto: „Jednotlivé stoky kanalizace budou provedeny z kanalizačních trub PP plnostěnných jednovrstvých, s kruhovou tuhostí SN 10“. Oceňte tedy potrubí uvedené ve výkazu výměr.

V Pacově dne 16.5.2025

Tomáš Kocour
starosta