

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 odst. 1, 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce v podlimitním režimu zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona s názvem

Rekonstrukce Gymnázia Pacov

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Město Pacov**
Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 00248789
DIČ: CZ00248789
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu: 27-0622171349/0800
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
Web: www.mestopacov.cz
Kontaktní osoba zadavatele: Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html

Zadavatel obdržel dne 26.11.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz dodavatele č. 1: V poskytnuté projektové dokumentaci je v kolizi fotovoltaická elektrárna se vzduchotechnikou. Takto to nelze provést. Žádáme o přepracování PD, kde bude kolize odstraněna. Předpokládáme, že FVE by měla mít od ostatních vodivých konstrukcí odstupové vzdálenosti (projektant upřesní).

Odpověď zadavatele č. 1: V příloze č. 1 tohoto vysvětlení zasíláme upravenou PD k FVE. Zároveň byly upraveny položky FVE v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nyní aktuální s označením 5a – zateplení 01122025, jako příloha č. 2 tohoto vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 1: Dále uvedený závazný termín dokončení je dost napjatý vzhledem k povaze a rozsahu prací a požadavku na zachování provozu školy.

Odpověď zadavatele č. 2: Termín dokončení je stanoven s ohledem na financování z dotace.

Zadavatel obdržel dne 27.11.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz dodavatele č. 1: Jak je uvažován odvoz sutí na skládku? V rozpočtu 5a (zateplení) se počítá s odvozem do 20 km, ovšem v rozpočtu 5 b(rekonstrukce) se počítá s odvozem do 2 km. Co je tedy správně?

Odpověď zadavatele č. 1: Správně je odvoz do 2 km. Položky byly upraveny v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nyní aktuální s označením 5a – zateplení 01122025 (příloha č. 2).

Dotaz dodavatele č. 2: V rozpočtu 5A (zateplení), část MAR je psáno: Cirkulační čerpadlo 2 ks dodávka ÚT. V části ÚT tato položka úplně chybí. Prosíme tedy o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 2: Položka byla odstraněna v soupisu prací, nebude se naceňovat.

Dotaz dodavatele č. 3: V části 5b (rekonstrukce) – 06 m.č. 148,149,150,151 - suterén WC ženy se počítá s výměnou kovového poklopu. Prosíme tedy o bližší specifikaci poklopu.

Odpověď zadavatele č. 3: Provedení poklopů v oddíle rozpočtu 06 se nachází v místnosti 148 – příloha č. 4, další poklop je v místnosti 156 – v rozpočtu v oddíle 07 – provedení poklopu viz příloha č. 3.

Dotaz dodavatele č. 4: Šatní skříňky-> v rozpočtu 5b jsou v částech 02 a 04 jsou skříňky uvedeny v metrech, ale není uvedena žádná bližší specifikace. Prosíme tedy o doplnění. V části 19 -skříňky je množství 0. Máme tedy počítat s tím, že toto si dodáte sami?

Odpověď zadavatele č.4: Šatní skříňky v částech 02 a 04 nenaceňujte, budou předmětem samostatného výběrového řízení, u dotčených položek je v soupisu 5b – doplněno množství 0 (viz příloha č. 9 - soupis 5b – rekonstrukce 01122025). O skříňkách v části 19 je v zadávací dokumentaci uvedeno v kapitole č. 8.1., že se skříňky v rámci tohoto zadávacího řízení naceňovat nebudou.

Dotaz dodavatele č. 5: K části 5B prosíme o doplnění tabulky prosklených stěn a dveří a bližší specifikaci. Z PD není patrné, jak budou dveře a stěny vypadat.

Odpověď zadavatele č.5: V příloze č. 5 je požadované členění dveří. Členění je zřejmé z přiložených fotografií a obrázků, čísla dveří u obrázků a v přiložených půdorysech 1.NP (příloha č. 7) a 2.NP (příloha č. 8) odpovídají číslu položky v rozpočtu 5b. U položky č.17 v soupisu 5b, v rozpočtu 18 – výměna dveří, byl upraven popis.

Dotaz dodavatele č. 6: Kde se nachází stávající plošiny? Prosíme o bližší specifikaci nových plošin a schodolezů včetně místa, kde se nacházejí. Z PD toto není patrné.

Odpověď zadavatele č.6: Poloha plošin je vyznačena ve výkresech 1.NP a 2. NP, které jsou v příloze č. 7 a 8. V soupisu 5b – byl upraven počet plošin, a to ze dvou na tři. V příloze č. 6 je foto stávajících plošin. Provedení plošin musí odpovídat aktuálním právním předpisům.

Specifikace schodolezu: Pásový bateriový schodolez s operativním dosahem 540 schodů při zatížení 85 kg, pro schodiště šíře min. 80 cm.

Tomáš Kocour
starosta

Příloha:

- 1 – PD FVE
- 2 – soupis 5a – zateplení 01122025
- 3 – poklop chodba 156
- 4 – poklop předsíň 148
- 5 – dveře

6 – plošiny

7- výkres 1. NP

8 – výkres 2. NP

9 – soupis 5b – rekonstrukce 01122025