



**MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE**

**úsek ochrany ovzduší**

**NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV**

**tel. 565455135, 565455111, fax. 565455133, e-mail: [koubkova@mestopacov.cz](mailto:koubkova@mestopacov.cz)**

---

Č.j.: MP/00639/2020/Kb

Zn.: MP/00639/2020/02

Oprávněná úřední osoba: Zdeňka Koubková

Tel. č.: 565 455 135

E-mail: [koubkova@mestopacov.cz](mailto:koubkova@mestopacov.cz)

Datovou schránkou

Bc. Pavel Moravec

Týmova Ves 16

395 01 Lukavec

ID DS: d43agg7

Pacov 22. ledna 2020

**Závazné stanovisko za úsek ochrany ovzduší**

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, jako správní orgán ochrany ovzduší věcně a místně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“) a § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 1 a § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále „správní řád“) vydává právnické osobě

**obec Velká Chyška, Velká Chyška 69, 395 01 Pacov, IČO: 002 49 289,**

kterou zastupuje na základě plné moci Bc. Pavel Moravec, Týmova Ves 16, 395 01 Pacov, IČO: 721 81 320

**závazné stanovisko**

podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění a provedení stavby z hlediska ochrany ovzduší:

Akce se zájmu ochrany ovzduší dotýká umístěním a provozem zdroje vytápění kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce. Vytápění kulturního domu bude nově řešeno dvěma ekologickými zplynovacími kotly na biomasu (kusové dřevo), jeden o výkonu 150 kW s účinností 90,0 %, splňující 5. emisní třídu a druhý o výkonu 35 kW s účinností 88,9 %, splňující 5. emisní třídu. Kotle budou napojeny na akumulární nádrž 3 022 l a na stávající radiátorovou otopnou soustavu a budou umístěny v kotelně, v místě již nevyhovujících stávajících kotlů.

Vytápění bytu je nově navrženo tepelným čerpadlem vzduch/voda o výkonu 7,8 kW při A7/W35 s akumulární nádrží 181 l. Tepelné čerpadlo je navrženo ve venkovním provedení.

S povolením stavby  
**souhlasí za těchto podmínek:**

1. Musí být instalován zdroj vytápění, který bude splňovat zákonné emisní požadavky.
2. Před zahájením užívání stavby (vydáním kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo jiného opatření stavebního úřadu umožňující užívání stavby) požadujeme předložit příslušnému orgánu ochrany ovzduší (odbor ŽP a PP MěÚ Pacov) ke kontrole doklady od instalovaného zdroje vytápění (doklady od výrobce o splnění emisních požadavků).

**Odůvodnění**

Dne 15. ledna 2020 pod č.j.: MP/00639/2020 obdržel Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, úsek ochrany ovzduší žádost o závazné stanovisko k umístění a provedení stavby na akci „**Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce**“ na pozemku st.p.č. 209/1, 209/2 a 209/3 v k.ú. a obci Velká Chyška.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace, ve které je podrobně popsán nový způsob vytápění kulturního domu. Projektovou dokumentaci zpracoval Bc. Pavel Moravec, Týmová Ves 16, 395 01 Pacov, IČO: 721 81 320, v prosinci 2019, předložené paré neoznačeno. Dále byla k žádosti doložena plná moc pro zastupování investora.

Správní orgán posoudil veškeré jemu dostupné informace a dospěl k závěru, že z hlediska územních podmínek ochrany ovzduší je realizace výše uvedené akce možná. Proto udělil žadateli kladné závazné stanovisko.

**Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze samostatně odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

Ing. Otakar Pejša  
vedoucí odboru ŽPaPP MěÚ Pacov