



LEGENDA-INFORMATIVNĚ:

- Y

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20
- Y

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP44
- Y

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20, SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ TRÍDY "D" (TYP 3)
- Y

ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ, 16A/400V, 5P, IP44
- Th

TERMOSTAT 6A/230V (kotel)
- HY

HYDROSTATEM 6A/230V (vzt)
- TL

TLAČÍTKO, 10A/250V, IP20
- TL

TLAČÍTKO, 10A/250V, IP44
- DT4

DT4-NASTAVITELNÝ DOBĚHOVÝ SPÍNAČ OSAZEN V KRABICI
- Y

VÝVOD PRO VENTILÁTOR
- Y

JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD-230V
- Y

TŘÍFÁZOVÝ VÝVOD - 400V
- ⊕

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ⊕

ROZVADĚČ NN
- ⊕

NOVÝ PLASTOVÝ PILÍŘ S KABEL. SKŘÍŇÍ + ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE PILÍŘ PRO RE + KABELOVÁ SKŘÍŇ

POZNÁMKA:
EL. INSTALACE BUDE ULOŽENA PEVNĚ POD OMÍTKOU, PROVEDENA BUDE KABLY CYKY.
V MÍSTĚ OBKLADŮ SÁDROKARTONEM BUDOU KABELY ULOŽENY POD OBKLADEM.
ZÁSUVKY OSADIT 30-50cm NAD PODLAHOU.
ZÁSUVKY V KUCHYŇČE OSADIT 120cm,
ZÁSUVKY U UMYVADEL OSADIT 120cm.
VŠECHNY ZÁSUVKOVÉ OKRUHY 16A/250V VYBAVIT PŘES PROUDOVÉ CHRÁNIČE.
TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU ČÁSTÍ PD.

PROJEKT EI JE PRO DPS
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN–C–S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE
ČSN 33 2000–4–41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM,
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil		
Kostka	Kostka	Kostka		
Kraj : Vysočina		Místo : Obrataň	Formát :	8 x A4
Investor : Obec Obrataň, č.p. 204, 39412 Obrataň			Datum :	02/2022
Akce : Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v Obratani			Účel :	DPS
			Č. Zakázky:	
Objekt :	SO 01	Měřítko : 1:100		Číslo výkr.
Obsah :	Silnoproudá elektrotechnika			D.1.4.03
Výkres :	Púdorys 1.NP – Zásuvky a technologie			