# ZÁKLADY: nový stav 1:50




## LEGENDA

| | |
|---|---|
| HH -0.150 | HORNÍ HRANA KONSTRUKCE V RELATIV. VÝŠKÁCH |
| SH=-0.250 | SPODNÍ HRANA KONSTRUKCE V RELATIV. VÝŠKÁCH |

## LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮVODNÍ ZÁKLADOVÉ PASY

NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY
- základové pasy C12/15 (B15), možno prolažit lomovým kamenivem (max. z 1/3)
- podkladní beton - beton třídy C 20/25 + KARI síťka

NOSNÉ KONSTRUKCE NAD

## POZNÁMKA

1/ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU POLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSKU FeZN 30/4 mm S VÝVODY DLE PROJEKTU EI.
2/ V ZÁKLADECH PONECHAT PROSTUPY PRO ZTV, NEBO KANALIZACI POLOŽIT PŘEDEM
3/ HLOUBKU ZALOŽENÍ LZE UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO TVARU TERÉNU ALE OBVODOVÉ ZDIVO VŽDY ZAKLÁDAT DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY 1,2m (1,3m JIH), , VNITŘNÍ ZDIVO ALESPOŇ 0,6m DO ROSTLÉHO TERÉNU
4/ PO PROVEDENÍ VÝKOP. PRACÍ PŘIVOLAT PROJEKTANTA PRO KONTROLU ÚNOSNOSTI ZÁKLADOVÉ PŮDY, V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VODY V ZS ČI ŠPATNÉM PODLOŽÍ PŘEHODNOTIT ZPŮSOB ZALOŽENÍ, MATERIÁLY HYDROIZOLACÍ A PŘÍPADNĚ ZPRACOVAT GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOG. PRŮZKUM. ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY BYLA STANOVENA TABULKOVĚ NA Rdt=100kPa (VE SMYSLU ČSN 731001; PRO LGK)
5/ POD PŘÍČKAMI BUDE PODKL. BETON ZESÍLEN NA 5.60cm, HLOUBKY 30cm.
6/ ZÁSYPY POD PODLAHOU HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 35cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTORSKÝ NÁVRH | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing.Patrik Přihoda | VYPRACOVAL: Ing. P. Přihoda | PROJEKTA HUMPOLEC projekty a statika staveb<br>5. května 1175, Humpolec 396 01<br>+420 604 736 848, petprihoda@email.cz<br>www.projektahumpolec.cz |
| | KRAJ: Vysočina | MÍSTNÍ ÚŘAD: Humpolec | |
| INVESTOR: Obec Obratań, č. p. 204, 39412 Obratań | | | |

STAVEBNÍ AKCE: Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v Obratani

DATUM: 10/2021 FORMÁT: A4

ČÍSLO ZAKÁZKY:

ČÁST DOKUMENTACE: D.1. Dokumentace stavebního objektu
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

PROFESE: Architektonické a stav. technické řešení

ČÍSLO PARE:

OBSAH: Základy

MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 16