

Aktivace zařízení ZDP pro přenos  
na POD H2S Jihomoravské újezd  
(Poskytovatelem signálu pro danou  
oblast je místně schválená firma)

STŘECHA












3.NP

2.NP

1.NP

1.PP

LEGENDA:

-  Teplovní hlásič instalován do soklu bez izolátoru
-  Tlačítkový hlásič barva červená, krytí IP20,
-  Záběskový maják
-  Požární ústředna
-  Zařízení dálkového přenosu pro propojení ústředny EPS s pultem centralizované ochrany hasičského záchranného sboru
-  Exten tablo obsluhy bez zdroje, včetně desky připojení a vstupní výstupní desky
-  Obslužné pole požární ochrany
-  Klíčový trezor požární ochrany
-  KOPPLER 8 výstupů
-  KOPPLER 3 vstupy 2 výstupy
-  Zdroj 24V

- KTPO – 24V PRAFIaDur J 3x1,5
- LINKA – NOVÁ KABELÁŽ J–Y(SI)–Y 2x2x0,8 (červený)
- LINKA KOPPLER – NOVÁ KABELÁŽ JE–H(SI)H 3x2x0,8 P–60R
- KABELÁŽ JE–H(SI)H P–60R
- KABELÁŽ 24V PRAFIaDur 3x1,5mm2 P–60R
- KABELÁŽ PRAFIaDur 3x1,5mm2 P–60R
- PORUCHA ZDROJE – NOVÁ KABELÁŽ JE–H(SI)H 2x2x0,8 P–60R
- PRAFIaDur 3x1,5mm2

INVESTOR  
MĚSTO PACOV  
Město Pacov, Městský úřad Pacov, nám.  
Svobody 1 395 01 Pacov  
ičo 00248789

HLAVNÍ PROJEKTANT  
**28-28-ARCHITEKTI**  
MODRÁNSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4  
info@2020architekti.cz  
+420 603 170 858  
2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU  
Ing. arch. Zdeněk Rychlařík  
Ing. arch. František Vorel

STUPĚN  
DSP+DPS

DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE  
07/2023

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY- stavební úpravy

k.ú.Pacov [717215], p. č. st. 557, č.p.440, Hronova ul., Pacov

ČÁST

D.1.4.g EPS

ZPRACOVATEL ČÁSTI

MPE, s.r.o.  
Palackého sady 68, 397 01 Písek  
+ 420 608 908 692  
e-mail: pcta@tzp-projekt.cz

NÁZEV VÝKRESU

SCHEMA EPS

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

3