



KOTVENÍ VZT POTRUBÍ VEDENÉHO V PROSTORU KROVU BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCE KROVU
VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ V PROSTORU STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ.
POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU KROVU BUDE OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ

INVESTOR MĚSTO PACOV Město Pacov, Městský úřad Pacov, nám. Svobody 1 395 01 Pacov IČO 00248789		HLAVNÍ PROJEKTANT 28-28-ARCHITEKTI MODRANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4 info@2020architekti.cz +420 603 170 838 2020architekti.cz		AUTOR NÁVRHU Ing. arch. Zdeněk Rychtář Ing. arch. František Vorel -	
AKCE REKONSTRUKCE SOKOLOVNY- stavební úpravy		STUPĚŇ DSP+DPS		DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE 07/2023	
ČÁST D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA		ZPRACOVATEL ČÁSTI CEDE-studio, spol. s r.o. Klimentská 1515/22 110 00 Praha 1 Tel. 222 241 222		FORMÁT 840x595	
NÁZEV VÝKRESU SCHEMA		VÝKRESOVATEL Ing. Jan Štoda		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Pešek	
MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU 6		ČÍSLO A DATUM REVIZE - / - ±0,000 = - m.n.m.	