

ČÍSLO A DATUM REVIZE: - / -  
±0,000 = xx m.n.m.

INVESTOR

město Pacov  
Náměstí Svobody 320  
396 01 Pacov

HLAVNÍ PROJEKTANT

**20-20-ARCHITEKTI**  
MODŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4  
info@2020architekti.cz  
+420 603 170 838  
2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU

Ing. arch. Tomáš Maceška  
Ing. arch. Petr Hůra

STUPEŇ

DPS

DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE

09/2025

AKCE

**Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti Poliklinika Pacov**

k.ú. Pacov, parc. č. 303/1, 303/3, 303/9, Žižkova 922, 395 01 Pacov

ČÁST

D.1.2.5 Silnoproud

ZPRACOVATEL ČÁSTI

MPE s.r.o.  
Palackého sady 68  
397 01, Písek  
IČO: 07401515

NÁZEV VÝKRESU

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

SCHÉMA RH1 - DOPLNĚNÍ

D.1.2.5\_3.1

pole č.1 – vývodové – NUTNO PROVĚŘIT!  
L1, L2, L3

# RH1 DOPLNĚNÍ

pole č.1 – vývodové – NUTNO PROVĚŘIT!

STÁVAJÍCÍ VÝVODY RH

STÁVAJÍCÍ VÝVODY RH

PE  
N

ÚPRAVA ZEMNÍCI SOUSTAVY–DOPLNĚNÍ

MET/STÁVAJÍCÍ/ROZVODNA NN (RH1)



CYA16



DOP/CYA16  
DOPLNĚNÍ DOP–DLE STÁV.STAVU A KAP. MET

ROZVADĚČ RM1  
400V/80A  
STŘECHA

obv.č.  
RM1

CYKY–J 5x16  
KABEL V DODÁVCE FVE  
WL RFVE

RFVE  
400V/50A  
STŘECHA

obv.č.  
RFVE

CYKY–J 5x1,5  
HDO kabel v dodávce fve

FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ  
ROZVADĚČ MĚŘENÍ USM