



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

O.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
4.01	Schodiště	41.03
4.02	Hala	96.55
4.03	WC muži	8.78
4.04	WC	0.94
4.05	WC	0.94
4.06	WC	0.94
4.07	WC	0.94
4.08	WC	0.94
4.09	Úklid	3.09
4.10	Předstíř WC	6.51
4.11	WC	1.08
4.12	Předstíř WC	1.76
4.13	Předstíř WC	7.01
4.14	VZT	0.96
4.15	VZT	2.89
4.16	Výtahy	10.36
4.17	Sterilizační linka	17.39
4.18	Požární schodiště	9.15
4.19	WC ženy	4.07
4.20	WC	2.28
4.21	Kabinka	1.20
4.22	Kabinka	1.20
4.23	Přípravná ženy	17.33
4.24	Vyšetřovna ženy	24.61
4.25	Vyšetřovna kožní, neurolog	22.53
4.26	Kabinka	1.25
4.27	Kabinka	1.38
4.28	Čekárna kožní	14.96
4.29	Přípravná	15.83
4.30	WC	2.22
4.31	WC	1.26
4.32	Čekárna	22.56
4.33	Laboratoř	14.59
4.34	Čekárna	14.08
4.35	Laboratoř	21.12
4.36	Laboratoř	17.16
4.37	Laboratoř	40.42
4.38	Sádrovna	17.59
4.39	Lití sádry	8.58
4.40	Vyvíječ páry	38.37
4.41	Kancelář	24.99
4.42	Chodba	7.90
4.43	Denní místnost	15.32
4.44	Kancelář	15.81
4.45	Laboratoř	13.07
4.46	Laboratoř	15.57
4.47	Hala	18.44
4.48	Sklad	2.68
4.49	Sklad	2.93
4.50	Chodba	10.25
4.51	Sklad	1.70
4.52	Laboratoř	14.68

LEGENDA

- 1 – pohon pro venkovní žaluzie 230V s integrovaným přijímačem
- Pracovní kmitočet radio 868.300 MHz / 868.950 MHz
- Dosah ve volném prostoru 200 m
- Přikon (při provozu) 95 W
- Jmenovité napětí/kmitočet AC – RGE 1 – 230V/50HZ
- Klidový přikon (Stand-by) 0.45 W

- 2 – jednokanálový bezdrátový nástěnný ovladač pro ovládání jednoho stínícího prvku nebo skupiny, vč. rámečku dle výběru investora, IP20
- Pracovní kmitočet radio 868.950 MHz
- Kapacita paměti 1
- Dosah ve volném prostoru 50 m
- Typ baterie CR2430
- Počet baterií 1

- 3 – větrné čidlo 230V – Při překročení nastavené hodnoty síly větru vydá čidlo bezpečnostní povel žaluziím a ty se zatáhnou do horní koncové polohy.
- Stupeň krytí IP 34
- Pracovní kmitočet radio 868.300 MHz / 868.950 MHz
- Jmenovité napětí/kmitočet AC – RGE 1 – 230V/50Hz

KU68 – instalační krabice pod omítku s víčkem + wago svorky (klapka) 3–5pol

INVESTOR  
město Pacov  
Náměstí Svobody 320  
395 01 Pacov

HLAVNÍ PROJEKTANT  
**20-20-ARCHITEKTI**  
MODRÁNSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4  
info@2020architekti.cz  
+420 603 170 838  
2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU  
Ing. arch. Tomáš Macoška  
Ing. arch. Petr Hora

STUPEŇ  
DPS

DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE  
09/2025

FORMÁT  
A2

ZAKÁZKA  
2\_46

VYPRACOVAL  
Martin Pošta  
Pavel Procházka

MĚŘITVO  
1:75

ČÍSLO VÝKRESU  
D.1.2.5\_2.3

NÁZEV VÝKRESU  
PŮDORYS 3.NP

AKCE  
**Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti Poliklinika Pacov**  
k.ú. Pacov, parc. č. 303/1, 303/3, 303/9, Žitkova 922, 395 01 Pacov

ČÁST  
D.1.2.5 Silnoproud

ZPRACOVATEL ČÁSTI  
MPE s.r.o.  
Palackého sady 68  
397 01, Písek  
IČO: 07401515