

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD BUDE ZRUŠEN V CELÉM ROZSAHU A NAHRAZEN NOVÝM JÍMACÍM VEDENÍM PROVEDENÝM DLE ČSN EN 62 305.
- JÍMACÍ VEDENÍ BUDE PROVEDENO Z DRÁTU Ču PR. 8 MM. JÍMACÍ VEDENÍ BUDE UCHYCENO V TRASÁCH DLE VÝKRESU, POKUD MOŽNO NA HŘEBENÁČÍCH KRYTINY. CELKEM BUDE NA KOSTELE UMÍSTĚNO 5 SVODŮ. Z ESTETICKÝCH DŮVODŮ BUDOU SVISLÉ SVODY Č. 1, 3 A 4 UPEVNĚNÝ NA DEŠŤOVÝCH SVODECH SVODY BUDOU OPATŘENY ZKOUŠEBNÍ SVORKOU VE VÝŠCE 1,8 M A BUDOU CHRÁNĚNÝ OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM DÉLKY 1,5 M.
- SVODY Č. 4 A 5 BUDOU PROVEDENY JAKO SKRYTÉ, PRO SVISLÉ VEDENÍ BUDE POUŽIT IZOLOVANÝ DRÁT Ču A ZS OSADIT DO SKŘÍPKY POD OMÍTKU. JÍMACÍ VEDENÍ OD SZ DO ZEMĚ BUDE PROVEDENO Z DRÁTU FeZn PR. 10 A V ZEMI VODIVĚ SPOJENO S OBVODOVÝM ZEMNÍČEM FeZn 30/4.
- VZDÁLENOST PODPĚR SVISLÝCH SVODŮ A Tedy I OKAPOVÝCH SVODŮ JE MAX. 1 M – NUTNO DODRŽET.
- UZEMNĚNÍ – KOLEM CELÉHO KOSTELA BUDE V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV PROVEDENA ODVĚTRÁVACÍ DUTINA S DRENÁŽÍ. TATO STAVBA BUDE VYUŽITA PRO ZŘÍZENÍ NOVÉHO OBVODOVÉHO ZEMNÍČE. OBVODOVÝ ZEMNÍČ BUDE Z PÁSKU FeZn 30/4 A BUDE ULOŽEN PO CELÉM OBVODU KOSTELA. A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKDE BUDE ODVĚTRÁVANÁ DUTINA PŘERUŠENA. NA TENTO OBVODOVÝ ZEMNÍČ SE PŘIPOJÍ JEDNOTLIVÉ SVODY Č. 1–7 A SPOJĚ SE PROTI KOROZI ZAIZOLUJÍ ASFALTEM. PROVEDE SE ROVNĚŽ VÝVOD DO NOVÉ ZŘÍZENÉ HOP POKLÍŽ STÁVAJÍCÍ ROZVODNÉ SKŘÍNE.
- JÍMACÍ TYČE – JAKO JÍMACÍ TYČE BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ KŘÍŽE NA STŘEŠE KOSTELA A STROJENÉ JÍMAČE JR. NA STŘEŠE KOSTELA SE VYMĚNÍ STROJENÉ JÍMACÍ TYČE JR DÉLKY 2M ZA MĚDNÉ. OPLECHOVANÁ VĚŽ KOSTELA SLOUŽÍ ZÁROVEŇ S KŘÍŽEM NA VĚŽI JAKO JÍMACÍ TYČ A NÁHODNÝ SVOD.
- NÁPOJENÍ KOVOVÝCH DÍLŮ – K JÍMACÍ SOUSTAVĚ BLESKOSVODU BUDOU PŘIPOJENY VEŠKERÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY, JAKO OPLECHOVÁNÍ ATIKY, DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVISLÉ OKAPY BUDOU OPATŘENY SVORKAMI PRO PŘÍPEVNĚNÍ SVODŮ JÍMACÍHO VEDENÍ. DÁLE BUDOU K SVODU Č. 1, 3, 4 A 5 VODIVĚ PŘIPOJENY PLECHOVÉ STŘECHY BOČNÍCH VSTUPŮ DO KOSTELA.
- PO DOKONČENÍ BLESKOSVODU BUDE PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZE A VYSTAVENA REVIZNÍ ZPRÁVA.

- JÍMACÍ VEDENÍ Z DRÁTU Ču PR. 8 MM
- OBVODOVÝ ZEMNÍČ Z PÁSKU FeZn 30/4
- ⤿ = 51 st.

OCHRANNÝ ÚHEL
- 60 m

POLOMĚR VALCÍ SE KOULE
- LPS IV

TŘÍDA LPS

CELÁ STŘECHA JE V OCHRANĚ PROSTORU VĚŽ KOSTELA

ING. OLDŘICH MĚŘÍČKA, U ZÁMKU 152, DOBRĚJOVICE ČKAIT: 0005692, OBOR: POZEMNÍ STAVBY			
INVESTOR:	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIDMAŘ, NÁM. HUSOVO 94, KAMENICE NAD LIPOU	FORMÁT:	3A4
MÍSTO STAVBY:	LIDMAŘ, ST. 35, PARC. Č. 1143/4, 1143/1, 1110/1	ČÁST:	TECHNICKÉ ZARÍZENÍ
PROJEKT:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI	STUPEŇ DOK.:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
		MĚŘÍTKO:	1:100
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2013/002
		DATUM VYDÁNÍ:	2013-05
ODDÍL:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARÍZENÍ	ČÍSLO KOPIE:	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA UZEMŇOVACÍ A JÍMACÍ SOUSTAVY – BLESKOSVOD		D.8	