

POZNÁMKA :
- kabelové propojení 3x0,5mm2 (stíněný) regulace s tepelným čerpadlem a s teplotními čidly
- kabelové propojení SYKFY 2x2x0,5 oběhových čerpadel s prostorovými termostaty

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	m²	s.v.
201	schodiště z 1.NP		
202	hala	10.54	2500
203	zádveří	2.09	2500
204	kuchyně a obytný prostor	22.60	2500
205	koupelna s WC	4.71	2500
206	chodba	26.17	2500, 2300
207	úklidová komora	1.90	2300
208	WC	2.32	2300
209	denní místnost	5.05	2300
210	kanceláře	36.60	2500
211	archiv	40.70	2600
212	schodiště z dílny		
213	půda	96.50	
	celkem	**152.68**	

LEGENDA - SILNOPROUD :

- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP20
- DVOJZÁSUVKA 16A, 230V, IP20
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 16A, 230V, IP44
- ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ NA POVRCH, 16A, 400V
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1xTL16-80 49W, G5 49W
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1xL 58W/840, G13 55W
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2xL 58W/840, G13
- D — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x32W, d-420mm, sklo triplex opál mat, 2xDT/E 32/840 GX24q-3
- E — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 26W, d-31m, přisazené, s ochrannym košem, G24d-3 26W/840
- F — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x26W, d-360mm, sklo triplex opál mat, 1xDD 26/840, G24d-2 26W
- G — ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x26W, d-350mm, sklo triplex opál mat, 2xDD 26/840, G24d-2
- H — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x32W, d-590mm, sklo triplex opál mat, 4xDT/E 32/840, GX24q-3
- NÁSTĚNNÉ VNITŘNÍ SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ S AUTONOMNÍM ZDROJEM 1x8W, t=1hod.
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, IP20 (1)
- VYPÍNAČ LUSTROVÝ, IP20 (5)
- VYPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, IP20 (6)
- VYPÍNAČ DVOJITÝ SCHODIŠŤOVÝ, IP20 (6+6)
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, IP20 (7)
- TLAČÍTKO, IP20 (1/0)
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT (PRO VYTÁPĚNÍ) - SOUČÁSTÍ PROJEKTU ÚT
- VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ
- POHYBOVÉ ČIDLO (OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ)
- VENTILÁTOR
- RH — HLAVNÍ ROZVÁDĚČ
- STOUPACÍ VEDENÍ
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ KABELEM CY 4mm2
- PODLAHOVÁ KRABICE x= POČET ZÁSUVEK 230V/16A Y= POČET DATOVÝCH ZÁSUVEK - RJ45

LEGENDA - EZS :

- ÚSTŘEDNA (EZS)
- TAB — KLÁVESNICE - TABLO (EZS)
- PČ — POHYBOVÉ PIR ČIDLO (EZS)
- OK — OPTICKO-KOUŘOVÝ DETEKTOR (EZS)
- POPLACHOVÁ SIRÉNA - VENKOVNÍ (EZS)
- MG — MAGNETICKÝ KONTAKT
- KAM — VENKOVNÍ KAMERA

LEGENDA - SLABOPROUD :

- TV — TELEVIZNÍ ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA
- PC — DATOVÁ ZÁSUVKA (RJ45)
- DT — DOMÁCÍ TELEFON
- ZT — ZVONKOVÉ TABLO
- SLABOPROUDÉ KABELY (COAX, SYKFY, UTP)

POZNÁMKA :

Výška umístění vypínačů a přepínačů – střed 1100mm nad podlahou. U všech výšek se rozumí – nad čistou podlahou.
Výška umístění zásuvek v obytných místnostech – střed 300mm od dolního okraje, v koupelně 1,2m nad podlahou
V kuchyni budou vývody a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle montážních výkresů dodavatele kuch.linky.
U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.

Zásuvky v koupelnách budou umístěny podle požadavků dodavatele (vpravo, vlevo a výška od podlahy), avšak mimo zónu 2 koupelny.
Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu
Přesné typy koncových prvků – přístrojů (zásuvky, vypínače) budou na základě rozhodnutí investora.

Kabelová přípojka O2 ani wi-fi není v dosahu objektu.
Internet bude připojen přes GSM bránu

±0,000=586,75 m.n.m.

Investor: Pacovská lesní, s.r.o. Et.47, 395 01 Pacov IČO: 28132017, DIČ: CZ28132017	Hlavní projektant: VYŠEHRAD atelier — VYŠEHRAD atelier s.r.o., IČ:29164423, ZELENÝ PRUH 1051/111, 140 00 PRAHA 4, tel: +420 241 441 631, 856, 674 fax: 685, www.vysehrad-atelier.cz	Autor návrhu:	Ing. arch. Martin Šafránek, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Jiří Smolík
		Datum: 06/2017	Paré:
Akce: NOVOSTAVBA SPRÁVNÍHO OBJEKTU LESA p.č. 2489/6 (k.ú. Pacov), p.č. 1095/40, 1622, 1623 (k.ú. Cetoraz), k.ú. Pacov [717215], k.ú. Cetoraz [617679]		Stupeň: DPS	
Část / Disciplíne: D.1.4.6,7 Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	Projektant části: PMR elektro s.r.o. sídlo: U Hvězdy 687/4, 140 00 Praha 4, sídlo: Šáchova 583/21, 149 00 Praha 4, email: david.prachar@pmr.cz	Autorizace část:	Ing. Jaroslav Janeček
		Vypracoval:	David Prachař
Výkres / Drawing: Půdorys 2.NP		Měřítko / Scale: 1:50	Číslo výkresu / Draw.No.: 04