

KOMUNITNÍ CENTRUM PACOV

Při nenavýšeném počtu osob vyhoví únikové cesty ze sálu š. min. 2 únikové pruhy tj. min. 1,1 m.

Rozměr volného průchodu mezi jakoukoli částí sedačky první řadou v klidovém stavu a podiem jeviště nesmí klesnout pod 1200mm – viz. přiložený výkres.

Boční uličky široké 1480mm a prostor mezi podiem a sklopenou sedačkou 1200mm - je vyhovující, šířky jsou větší než požadovaných min. 1,1 m.

