


TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	
2.10	ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCI – HYGIENICKÁ ČÁST	
2.11	ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCI – WC	
2.01	JÍDELNA S VÝDEJEM JÍDEL	
2.02	CHODBA	
2.12	ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCI	
2.13	ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCI – HYGIENICKÁ ČÁST	
2.03	VARNA	
2.14	ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCI – WC	
2.04	PŘÍPRAVNA	
2.15	LEDNICE A MRAZÁKY	
2.16	VÝTAH NÁKLADNÍ	
2.05	MYTÍ NÁDOBÍ	
2.17	VÝTAH OSOBNÍ	
2.06	STUDENÁ KUCHYNĚ	
2.18	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	
2.07	KANCELÁŘ	
2.19	SKLAD DKP	
2.08	SKLAD POTRAVIN	
2.20	SCHODIŠTĚ	
2.09	ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCI	

- A** – LED svítidlo 4x20(25) W, IP54 zapuštěné do podhledu
– svítidla vč. přípojovacích krabic jsou součástí dodávky stropu – podhledu
– do 4+2 ks svítidel zavedeno VZT potrubí
– připojení svítidel provést současně s montáží podhledů
- B** – LED svítidlo přisazené s opalovým krytem 1x36W, 5100lm, 4000°K, IP54
- C** – LED svítidlo prachotěsné, polyesterové tělo, opalový PC kryt – 1x53W, 7700lm, 4000°K, IP65
- D** – LED svítidlo přisazené opalový PMMA kryt 1x27W, 2700lm, 4000°K, IP44
- N** – nouzové LED svítidlo, s vlastním zdrojem, přisazené s piktogramem svítící při výpadku el. energie, 3W, 3 hod, IP65

LEGENDA VODIČŮ – VIZ VÝKRESY ROZVADĚČŮ

- vodiče uloženy z části pod omítkou, z části v kabelovém žlabu/roštu
- svítidla musí svým krytím odpovídat prostředí ve kterém jsou osazena
- elektroinstalaci ve stávajících, rekonstruovaných nedotčených prostorech ponechat stávající, vodiče přepojit do nového rozvaděče RK
- veškeré práce provést dle platných ČSN

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3x400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN–S
PROSTŘEDÍ : – viz TABULKA MÍSTNOSTÍ
– normální dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3. tab. ZA1
– zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000–3/Z2, tab. 32–NM3

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 tel.:384 371 021 e-mail: jpsjh@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074				Autorizoval : Ing.Milan Špulák		Vypracoval: Ing Josef Hrodej	
	Akce:				Investor: Město Pacov			
	KUCHYNĚ DS PACOV				Obec: Pacov			
	Obsah:				Stupeň PD: DPS			
	EI – OSVĚTLENÍ + ODVĚTRÁNÍ				č.výkresu: D.1.4.5		č.paré:	
Datum: IV–2019 Arch. č.: 19017 Měřítko: 1:50 Formát : 8xA4				E1				