



11/6070
TRV+RŠ, 15x1

11/6070
TRV+RŠ, 15x1

11/6070
TRV+RŠ, 15x1

11/6080
TRV+RŠ, 15x1

KL 930.450
TPV+PŠ, 15x1

KL 930.450
TPV+PŠ, 15x1

11/6080
TRV+RŠ, 15x1

11/6050
TRV+RŠ, 15x1

11/6070
TRV+RŠ, 15x1

10/5050
TRV+RŠ, 15x1

11/6050
TRV+RŠ, 15x1

LEGENDA

Ocelová desková tělesa (AAVK/HLL – AA = TYP; H= výška v dm, LLL= délka v cm)
Armatury otopných těles s dvoubodovým připojením bez integrovaného ventilu jsou na výkrese značeny symboly TR(P)V = termostatický rohový (přímý) ventil s termostatickou hlavicí, R(P)Š – rohové (přímé) regulační šroubení.

Oranžově jsou označena demontovaná otopná tělesa.
Modře jsou označena stávající ponechaná otopná tělesa. (Vzhledem ke stavebním úpravám bude provedena demontáž nový nátěr a zpětná montáž s instalací nových přípojných armatur)
Zeleně jsou označena nová otopná tělesa.

tělesa budou demontována a po provedení nových keramických obkladů stěn namontována zpět

Jan Plucar		tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz	Rozřítko:
Vypracoval: Jan PLUCAR		Karlova 30/W, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707	
Investor: Město Pacov, nám. Svobody 320, 39501 Pacov		Kontrola: Jan PLUCAR	Podpis: Arch. č.: 32/19 Datum: 4/2019
Místo: Dům seniorů – Domov důchodců, Malovcova 1080, 395 01 Pacov			
Akce: KUCHYNĚ DS PAČOV D.1.4.7 – VYTÁPĚNÍ, ROZVODY PLYNU		Stupeň PD: DPS	Číslo výkresu: 3
Obsah: PŮDORYS 2.NP		Formát: 6x44 Měřítko: 1:50	