

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP	
ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI
1.01	SCHODIŠTĚ
1.02	MANIPULAČNÍ PROSTOR
1.03	ZÁSOBOVÁNÍ
1.04	ODPADKY
1.05	ÚKLID
1.06	VÝTAH
1.07	VÝTAH
1.08	STROJOVNA VZT
1.09	GARÁŽ
1.10	GARÁŽ
1.11	DÍLNA, SKLAD,
1.12	CHODBA
1.13	EXPEDICE, MYTÍ
1.14	MASO – HRUBÁ PŘÍPRAVNA
1.15	ÚKLID
1.16	ZELENINA – HRUBÁ PŘÍPRAVNA
1.17	SKLAD NÁPOJŮ A BUFETU
1.18	SKLAD
1.19	EL. ROZVODNA
1.20	MÁRNICE
1.21	ANGLICKÝ DVOREK

RH – STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ – v rozvodně v 1.NP

RH – pole č.2

- stávající pojistkový odpojovač 3/160A se demontuje a místo něj osadí nový 3/250A
- stávající podružný elektroměr (ev. i proud.chrániče) se demontuje
- na nový poj. odpojovač 3/200A se napojí nový kabel CYKY 3x95+70, který se zavede do RK
- stávající kabel AYKY 4x70 se odpojí

EV – ELEKTROVENTIL DN 25, 230V,20W
V PROVEDENÍ POD PROUDEM OTEVŘEN, BEZ PROUDU UZAVŘEN
OTEVŘEN BUDE POUZE PŘI PROVOZU VZT ZAŘÍZENÍ
DODÁVKA VZT

R1-PŘ-A

- stávající rozvaděč
- do rozvaděče doplnit dva jističochrániče 230V/16A
- z nich napojit nové vývody pro E1,2 a Z1

VZT1

- vzduchotechnická jednotka kuchyně 2x5,2kW
- ovládání ovladačem (ozn. OVL1) umístěným ve varně

VZT2

- vzduchotechnická jednotka mytí nádobí 2x2,5kW
- ovládání ovladačem (ozn. OVL2) umístěným v umývárně nádobí

E1, 2

- vývod 230V pro přečerpávací jímky kondenzátu od VZT
- vyvést v podlaze dle požadavků Z1


Z1

- zásuvka 230V pro připojení úpravný vody
- místo upřesní dodavatel Z1

LEGENDA VODIČŮ – VIZ VÝKRES ROZVADĚČŮ

- vodiče uloženy z části pod omítkou, z části v podlaze, na chodbě v kabelovém žlabu nad podhledem
- přesné rozmístění vývodů dle požadavků dodavatele VZE a Z1
- veškeré práce provést dle platných ČSN

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3x400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C
PROSTŘEDÍ : – normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. tab. ZA1

 J.Hradec s.r.o. Jarošova 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 tel.:384 371 021 e-mail: jpsjh@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074			Autorizoval : Ing.Milan Špulák	Vypracoval: Ing Josef Hraděj
	Akce:			Investor: Město Pacov	
	KUCHYNĚ DS PACOV			Obec: Pacov	
	Obsah:			Stupeň PD: DPS	
	Elektroinstalace – 1.NP			č.výkresu: D.1.4.5	č.paré:
Datum: IV-2019 Arch. č.: 19017 Měřítko: 1:50 Formát : 8x4			E-3		