






TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PROSTŘEDÍ
2.01	JÍDELNA S VÝDEJEM JÍDEL	NORMÁLNÍ
2.02	CHODBA	NORMÁLNÍ
2.03	VARNA	ZVL. NEBEZPEČNÉ
2.04	PŘÍPRAVNA	ZVL. NEBEZPEČNÉ
2.05	MYTÍ NÁDOBÍ	ZVL. NEBEZPEČNÉ
2.06	STUDENÁ KUCHYNĚ	ZVL. NEBEZPEČNÉ
2.07	KANCELÁŘ	NORMÁLNÍ
2.08	SKLAD POTRAVIN	NORMÁLNÍ
2.09	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ	NORMÁLNÍ
2.10	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ – HYGIENICKÁ ČÁST	NORMÁLNÍ
2.11	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ – WC	NORMÁLNÍ
2.12	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ	NORMÁLNÍ
2.13	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ – HYGIENICKÁ ČÁST	NORMÁLNÍ
2.14	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ – WC	NORMÁLNÍ
2.15	LEDNICE A MRÁZÁKY	NORMÁLNÍ
2.16	VÝTAH NÁKLADNÍ	
2.17	VÝTAH OSOBNÍ	
2.18	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	NORMÁLNÍ
2.19	SKLAD DKP	NORMÁLNÍ
2.20	SCHODIŠTĚ	NORMÁLNÍ

-  – zásuvky 250V/16A, IP20 – v dvojrámečku pod omítkou
-  – zásuvky 250V/16A, IP44 – pod omítkou
-  – vypínač 250V/16A, IP44
-  – vypínače 400V/16–25–40–63A, IP44
-  – doplňkové pospojování


RK – nový rozvaděč kuchyně – viz výkres č. E-4
– zapuštěný, krytí IP54
– rozvaděč osadit do výklenku 1010x2035x240mm a obezdít

HOP – hlavní ochranná přípojnice – umístěna v rozvaděči RK
– připojena stáv. zemnicem ČAY 50 z hlavní rozvodny objektu

LEGENDA VODIČŮ – VIZ VÝKRES ROZVADĚČŮ

- vodiče uloženy z části pod omítkou, z části v podlaze, ve varné kabelovém žlabu/roštu
- přesné rozmístění (výška) zásuvek, vypínačů a vývodů – viz TABULKA zařizovacích předmětů
- pro ochranné pospojování varné možno využít konstrukci kabelových žlabů
- vodiči CY 6 a 10 mm², uloženými v podlaze se připojí ocelové regály a spotřebiče
- v podlaze kabely uloženy v ocelové obetonované chrániče
- elektroinstalaci ve stávajících, rekonstrukcí nedotčených prostorech ponechat stávající, vodiče přepojit do nového rozvaděče RK
- veškeré práce provést dle platných ČSN

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3x400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN–S
PROSTŘEDÍ : – viz TABULKA PROSTŘEDÍ
– normální dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3. tab. ZA1
– zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000–3/Z2, tab. 32–NM3

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ. 377 01 tel.:384 371 021 e-mail: jpsj@jpsj.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074			Autorizoval : Ing.Milan Špulák	Vypracoval: Ing. Josef Hraděj
	Akce: KUCHYNĚ DS PACOV			Investor: Město Pacov	
	Obsah: EI – TECHNOLOGICKÉ ROZVODY			Obec: Pacov	Stupeň PD: DPS
	Datum: IV–2019 Arch. č.: 19017 Měřítko: 1:50 Formát: 8x44			č.výkresu: D.1.4.5 E-2	č.paré: