


TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ 72mod.
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	800x540x130
DĚLENÍ:	—
NATĚR:	—
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD:	SPODEM
VÝVODY:	SHORA

POZNÁMKA


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, ~50Hz, 400V/ TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. MILAN BUŘIČ	ČÍSLO ZAKÁZKY:	14/59
VYPRACOVAL:	Ing. MILAN BUŘIČ	DATUM:	09/2015
INVESTOR:	TJ SLAVOJ PACOV, HRONOVA UL., 39501 PACOV	FUNKČNÍ REF.:	
AKCE:	MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZA BRANOU	ČÍSLO VÝKRESU:	E.4
VÝKRES:	ROZVADĚČ RH1	LIST:	1



VÝVOD Č.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAŘÍZENÍ	PŘÍVOD Z RE1	RP1 TEP. ČERPADLO	ZÁSUVKA 400V/32A	VARNÝ PANEL	ZÁSUVKY Z1	ZÁSUVKY Z2	ZÁSUVKY Z3	ZÁSUVKY Z4	ZÁSUVKY Z5	ZÁSUVKY Z6	ZÁSUVKY Z7	ZÁSUVKY Z8
Pi [kW]												
KABEL	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 5x4	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
Č.KABELU	W0	WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	WL6	WL7	WL8	WL9	WL10	WL11
MÍSTNOST		1.28	1.28	1.06							1.19,1.25	1.30

INVESTOR: TJ SLAVOJ PACOV, HRONOVA UL., 39501 PACOV	ZODP. PROJEKTANT: Ing. MILAN BUŘIČ			ČÍSLO ZAKÁZKY: 14/59		REVIZE:	
	VYPRACOVAL: Ing. MILAN BUŘIČ			DATUM: 09/2015		FUNKČNÍ REFERENCE: RH1	
	VÝKRES: ROZVADĚČ RH1			ČÍSLO VÝKRESU: E.4		LIST: 2	



VÝVOD Č.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
ZARÍZENÍ	ZÁSVUKY Z9	rezerva	SVĚTLA S1-S13	SVĚTLA S14	SVĚTLA S15-S20	SVĚTLA S21-S25	SVĚTLA S25-S30	SVĚTLA VENKOVNÍ	REZERVA	REZERVA	REZERVA	OVLAĐÁNÍ HDO	OVLAĐÁNÍ TEP. ČERP.		
Pi [kW]															
KABEL	CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5				CYKY-J 3x1,5	CYKY-O 3x1,5		
Č.KABELU	WL12		WL14	WL14	WL16	WL17	WL18	WL19							
MÍSTNOST	1.30		1.01-1.13	1.14	1.15-1.20	1.21-1.25	1.26-1.30								

INVESTOR: TJ SLAVOJ PÁCOV, HRONOVA UL., 38501 PÁCOV		ZODP. PROJEKTANT: Ing. MILAN BUŘIČ		ČÍSLO ZAKÁZKY: 14/59		REVIZE:	
AKCE: MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZA BRANOU		VYPRACOVAL: Ing. MILAN BUŘIČ		DATUM: 09/2015		FUNKČNÍ REFERENCE: RH1	
		VÝKRES: ROZVADĚČ RH1		ČÍSLO VÝKRESU: E.4		LIST: 3	